



OZNACZENIA:		
(11)	Szafnia 1 +24°C 588W	Nr pomieszczenia
(12)	Szafnia 2 +24°C 1052	Nazwa pomieszczenia
(13)	Umывальна 1 +24°C 394W	Obliczeniowa temperatura
(14)	Umывальна 2 +24°C 383W	i zapotrzebowanie ciepła
(15)	Szafnia 3 +24°C 1133W	
(16)	Szafnia 4 +24°C 1134W	
(17)	WC 1 +20°C 210W	
(18)	WC 2 +20°C 215W	
(19)	Łazienka +24°C 388W	
(20)	WC 3 +20°C 437W	
(21)	WC 4 +20°C 344W	

CV 22/600 0.5 m	Grzejnik płytowy, bocznozasilany
CV 11/800 0.3 m	Zawór termostatyczny
Przewody projektowane	Przewody projektowane - rury stalowe czarne ze szwem o połączeniach spawanych
Przewody istniejące	

PROJEKT WYKONAWCZY

MODERNIZACJA ZAPLECZA
SANITARNO-SZATNIOWEGO BLOKU SPORTOWEGO
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2
W BIAŁYMSTOKU, UL. LEGIONOWA 7

INWESTOR:

MIASTO BIAŁYSTOK
UL. SKONIMSKA 1, 15-950 BIAŁYSTOK

PROJEKTANCI:

ARCHITECTURA:
mgr inż. arch. Maciej Dybański
ARCHITEKTURA:
mgr inż. arch. Radosław Konert
INSTALACJE SANITARNE:
mgr inż. Maria Fioł-Kopczewska
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
mgr inż. Cezary Woźniak

ROZWINIĘCIE instalacji centralnego ogrzewania

BRANŻA:

INSTALACJA SANITARNE

NR RYSUNKU:

S09

DATA:

22 czerwiec 2016r.

SKALA:

NR STRONY:

7