

NR	POMIESZCZENIE	m^2	WYKOŃCZENIE ŚCIAN	WYKOŃCZENIE POSADZKI
-1/A1	HOL	44,82	TYNK MOZAIKOWY DO H= 180 CM POWYŻEJ FARBA EMULSYJNA	WYKŁADZINA PCV
-1/A2	SZATNIA	18,17	FARBA LAMPERYJNA DO H= 180 CM POWYŻEJ FARBA EMULSYJNA	WYKŁADZINA PCV
-1/A3	SZATNIA	18,15	FARBA LAMPERYJNA DO H= 180 CM POWYŻEJ FARBA EMULSYJNA	WYKŁADZINA PCV
-1/A4	WC z prysznicem	4,13	GŁAZURA WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH	GRES WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
-1/A5	PRYSZNIEC	6,30	GŁAZURA WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH	GRES WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
-1/A6	PRYSZNIEC	6,31	GŁAZURA WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH	GRES WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
-1/A7	WC z prysznicem	4,03	GŁAZURA WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH	GRES WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
-1/A8	SZATNIA	17,45	FARBA LAMPERYJNA DO H= 180 CM POWYŻEJ FARBA EMULSYJNA	WYKŁADZINA PCV
-1/A9	SZATNIA	9,82	FARBA LAMPERYJNA DO H= 180 CM POWYŻEJ FARBA EMULSYJNA	WYKŁADZINA PCV

RAZEM	129,28

LEGENDA:

- rozdzielnica elektryczna
- gniazdo 230V IP44
- łącznik pojedynczy IP20 10A
- łącznik schodowy IP20 10A
- czujnik obecności do przejść IP20, zasięg max. 10mx3m w każdym kierunku np. Pro Dual HF wg Steinel
- A1 — Oprawa nastropowa T5 2x28W, korpus z blachy stalowej, IP40, przesłona opalizowana PMMA, statecznik elektroniczny
- A2 — Oprawa nastropowa T5 2x24W, korpus z blachy stalowej, IP40, przesłona opalizowana PMMA, statecznik elektroniczny
- B1 — Oprawa typu plafon TC-F 2x36W, wykonana z PC (poliwęglanu), IP65, IK10, przesłona opalizowana PC, statecznik elektroniczny, czujnik mikrofalowy ruchu
- Aw — Oprawa awaryjno-sieciowa 3x1W LED naścienna, natynkowa, IP66, min.2h, z autotestem, praca awaryjno-sieciowa, do pracy w niskich temperaturach, z certyfikatem CNBOP
- Aw1 — Oprawa awaryjna LED 1W z optyką do przestrzeni korytarzowych, IP65, z autotestem, z certyfikatem CNBOP, min. 2h
- Aw2 — Oprawa awaryjna LED 1W z optyką do przestrzeni otwartej, IP65, z autotestem, z certyfikatem CNBOP, min. 2h
- EW — Oprawa ewakuacyjna LED, IP20, z autotestem, z piktogramem, z certyfikatem CNBOP, min. 2h

UWAGA

1. Ostateczną lokalizację gniazd i łączników uzgodnić z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa, gniazda i łączniki montować na wysokości 1,4m.
2. Instalację prowadzić podtynkowo.
3. Po pracach demontażowych należy uzupełnić ubytki tynków.

PROJEKT WYKONAWCZY

MODERNIZACJA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO BLOKU SPORTOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W BIAŁYMSTOKU, UL. LEGIONOWA 7

INWESTOR:
MIASTO BIAŁYSTOK
UL. SŁONIMSKA 1, 15-950 BIAŁYSTOK

PROJEKTANCI:

ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Maciej Dybacki (BIAPM/0075/06/2007)	PODPIS:
ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Radosław Konert	PODPIS:
INSTALACJE SANITARNE mgr inż. Marta Froń-Kopczewska (POL/01/BIP/IPOC/9/11)	PODPIS:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inż. Cezary Wojtach (POL/01/BIP/IPWM/16)	PODPIS:

NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNICY - instalacje elektryczne	
BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
NR RYSUNKU: E01	SKALA: 1:50
DATA: 22 czerwiec 2016r.	NR STRONY: