

wg rozdzielnika

DIN-II.271.9.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę mini boiska oraz termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Białymstoku, ul. Mazowiecka 39 E wraz z robotami towarzyszącymi.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

| Lp. | Pytanie | Odpowiedź |
|-----|---|---|
| 1. | Proszę sprecyzować czym ma być pokryty daszek wejścia głównego - szkłem akrylowym gr. 2 mm (jak wynika z przedmiaru) czy płytą plexi transparentną gr. 2 mm (jak wynika z opisu)? | Proszę wycenić pokrycie daszku wejścia głównego ze szkła akrylowego o gr. 2 cm. |
| 2. | Proszę sprecyzować na jakiej podbudowie ma być wykonana nawierzchnia poliuretanowa na tarasach, ponieważ według przedmiaru branży budowlanej na tarasach należy wykonać płytę żelbetową, natomiast według rysunków branży drogowej jest kruszywo, piasek, geowłóknina. | Nawierzchnię poliuretanową na tarasach należy wykonać na podbudowie podanej w projekcie drogowym. |
| 3. | Proszę o sprecyzowanie czy roboty drogowe w zakresie kształtowania terenu (plac gospodarczy z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, chodniki zwykłe z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm, opaska przy budynku oraz teren pod pochylnią dla osób niepełnosprawnych, odwodnienie liniowe, schodu terenowe | Roboty drogowe w zakresie kształtowania terenu (plac gospodarczy z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, chodniki zwykłe z kostki betonowej brukowej gr. 6 cm, opaska przy budynku oraz teren pod pochylnią dla osób niepełnosprawnych, odwodnienie liniowe, schodu terenowe (oporniki betonowe, kostka betonowa, trawniki) wchodzi w zakres zamówienia, a przedmiary branży drogowej zostały umieszczone |

| | | |
|----|---|---|
| | (oporniki betonowe, kostka betonowa, trawniki) wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie przedmiarów w tym zakresie. | na stronie internetowej zamawiającego w dniu 22 marca 2017 r. |
| 4. | Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie wiaty rowerowej w konstrukcji stalowej? | Proszę wycenić wykonanie wiaty rowerowej stalowej, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo lub powlekanej, w kolorze ogrodzenia (może być systemowa). |

Działając, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zamieszczenie na stronie internetowej skorygowanego projektu umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiarze branży budowlanej I etap należy:

- w poz. 116 przyjąć i wycenić: wykopy oraz przekopy wykonane koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ na odkład w gruncie kat. III 56,00*0,80*0,50 – obmiar 22,40 m³,
- w poz. 117 przyjąć i wycenić cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m, beton zwykły C20/25 (B-25), zbrojenie poziome cztery pręty Ø 10 żebrowane, pionowe co 40 cm - nawiercić w fundamencie na głębokość 120 mm i zabić pręty Ø 10 żebrowane, strzemiona Ø 6 co 30 cm – obmiar 56,00 m,
- dodać i wycenić dodatkową pozycję 117a cokoły betonowe 0,2x0,3 m (nadlewka), zbrojenie poziome dwa pręty Ø 10 żebrowane, pionowe co 40 cm - nawiercić w starym fundamencie na głębokość 120 mm i zabić pręty Ø 10 żebrowane – obmiar 202,00 m.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu:

- składania ofert z dnia 30.03.2017 r. na dzień2017 r. godz. 9⁴⁵.....,
- i otwarcia ofert z dnia 30.03.2017 r. na dzień2017 r. godz. 10⁰⁰.....,

Dokonane wyjaśnienie oraz zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 Adam Polński