



**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 3**

Białystok, dnia 28 sierpnia 2016 roku

MZ.5560.80.2016.MF

DECYZJA nr 1

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej /tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 603/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23/ w związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi w dniu 19 lipca 2016 roku przez mł. bryg. Tadeusza Borowskiego – Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i st. kpt. Macieja Forys – Starszego Specjalistę w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w obiekcie internatu Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych zlokalizowanego w Białymstoku przy ulicy Gen. Józefa Bema 103, **nakazuję Dyrektorowi Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku** wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionego obowiązku:

Lp.	Obowiązki i podstawa prawna	Termin Wykonania
1.	Wykonać w obiekcie dźwiękowy system ostrzegawczy zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeprowadzić przegląd techniczny i czynności konserwacyjne potwierdzające prawidłowość jego działania. – podstawa prawna – art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku tekst jednolity /Dz. U. 2016 poz. 191/, § 3 ust. 1, 2 i 3 oraz § 29 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/.	31 sierpnia 2017 roku

UZASADNIENIE

1. W trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych ustalono, iż w obiekcie znajduje się 200 miejsc noclegowych, planuje się zwiększenie ilości miejsc do 240. Budynek nie jest wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy. Jednocześnie stwierdzono, iż budynek jest wyposażony w system sygnalizacji pożarowej.

Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/ stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora jest wymagane w budynkach zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200.

Projekt instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego zaliczonego do grupy urządzeń przeciwpożarowych (§ 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia), powinien być uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania instalacji jest przeprowadzenie odpowiednich prób

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
Białystok

dnia: 30-08-2016

WPLYNEŁO

nr rejestru przesyłek wpływających

data i godz. odbioru