



**KOMENDANT MIEJSKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

**MZ.5581.XV/186.7.2017.KW**



Białystok, dnia 20 kwietnia 2017 roku

**DECYZJA nr 1**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej /tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 603 ze zmianami/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 23 ze zmianami/ w związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi w dniu 30 marca 2017 roku przez mł. bryg. Tadeusza Borowskiego – Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i st. kpt. Krzysztofa Wilamowskiego – Zastępcę Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w obiekcie Internatu w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 62, zarządzanego przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Białymstoku, ul. Świętojańska 1, 15 – 082 Białystok, **nakazuję Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Białymstoku, ul. Świętojańska 1, 15 – 082 Białystok** wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionego obowiązku:

Lp.	Obowiązki i podstawa prawna	Termin Wykonania
1.	Zapewnić spełnienie przez instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi wymagań wynikających z rozdziału 5 (instalacja wodociągowa przeciwpożarowa) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/ w zakresie: – minimalnego ciśnienia i wydajności, – możliwości jednoczesnego poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych, – podstawa prawna – podstawa prawna – art. 4 ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku /tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 191 ze zmianami, rozdział 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/.	31 sierpnia 2017 roku

**UZASADNIENIE**

W trakcie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w przedmiotowym obiekcie w dniu 30 marca 2017 roku stwierdzono, iż występująca w budynku instalacja wodociągowa przeciwpożarowa nie spełnia wymagań, które zostały określone w rozdziale 5 (instalacja wodociągowa przeciwpożarowa) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/ między innymi w zakresie ciśnienia i wydajności, możliwości jednoczesnego poboru wody, zasilania oraz wykonania technicznego instalacji.

Zgodnie z wykładnią art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony

przeciwpożarowej, w tym zapewnienie konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie stosowanie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje w całości lub w części ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

W rozdziale 5 wyżej wymienionego rozporządzenia uregulowane są wymogi dotyczące zakresu stosowania i wymagań dla instalacji wodociągowych przeciwpożarowych. W związku z wejściem w życie tego aktu prawnego w odniesieniu do wyznaczonej grupy obiektów, w tym również istniejących, wprowadzono obowiązek posiadania hydrantów wewnętrznych.

**Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Białystok ul. Warszawska 3 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.**

**KOMENDANT MIEJSKI**  
Państwowej Straży Pożarnej  
*Wierzbowski*  
st. bryg. mgr inż. Robert Wierzbowski

**Otrzymują:**

1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2  
im. kpt. W. Wysockiego w Białymstoku,  
ul. Świętojańska 1, 15 – 082 Białystok
2. a/a

**Do wiadomości:**

1. Urząd Miejski w Białymstoku  
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok