



**KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 3**

Białystok, dnia 20 sierpnia 2016 roku

MZ.5560.80.2016.MF

DECYZJA nr 2

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej /tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 603/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23/ w związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi w dniu 19 lipca 2016 roku przez mł. bryg. Tadeusza Borowskiego – Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i st. kpt. Macieja Forys – Starszego Specjalistę w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w obiekcie internatu Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych zlokalizowanego w Białymstoku przy ulicy Gen. Józefa Bema 103, **nakazuję Dyrektorowi Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku** wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

Lp.	Obowiązki i podstawa prawna	Termin Wykonania
1.	Wykonać drzwi ewakuacyjne na parterze internatu, w ścianie zewnętrznej korytarza (przy klatce K2), otwierane na zewnątrz o szerokości co najmniej 0,9 m i wysokości 2 m w świetle ościeżnicy; – podstawa prawna – art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku /tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 191/, § 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719/ oraz § 239 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422/.	31 sierpnia 2017 roku
2.	Zapewnić obudowę klatki schodowej K2 ścianami wewnętrznymi o klasie odporności ogniowej REI 60 oraz zamknąć ją drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 i wyposażyc w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; – podstawa prawna – art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku /tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 191/, § 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku Nr 109, poz. 719/, § 249 ust. 1 oraz § 256 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422/.	31 sierpnia 2017 roku

Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika
w Białymstoku
dnia: 20 08 2016

WPLYNEŁO

nr rejestru przesyłek wpływających

ilość zdł. podpis