




KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 3

Białystok, dnia 20 kwietnia 2017 roku



MZ.5581.XV/186.7.2017.KW

DECYZJA nr 2

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej /tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 603 ze zmianami/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 23 ze zmianami/ w związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi w dniu 30 marca 2017 roku przez mł. bryg. Tadeusza Borowskiego – Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i st. kpt. Krzysztofa Wilamowskiego – Zastępcę Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w obiekcie Internatu w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 62, zarządzanego przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Białymstoku, ul. Świętojańska 1, 15 – 082 Białystok, **nakazuję Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Białymstoku, ul. Świętojańska 1, 15 – 082 Białystok** wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionego obowiązku:

Lp.	Obowiązki i podstawa prawna	Termin Wykonania
1.	Zapewnić prawidłowe warunki ewakuacji ludzi z obiektu, stanowiącego jedną strefę pożarową, zaliczonego do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, w sposób zmniejszający długość dojścia ewakuacyjnego z pomieszczeń (przy jednym kierunku dojścia) do 10 m; – podstawa prawna – art. 4 ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku /tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 191 ze zmianami/, § 16 ust. 1 i 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719/ oraz § 207 ust. 2 i § 256 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422 ze zmianami/.	31 grudnia 2018 roku

UZASADNIENIE

Zgodnie z przedstawioną książką obiektu budowlanego budynek internatu o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, ze względu na wysokość zaliczony do grupy niskich (N) – wysokość 10,90 m. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 3032 m², kubatura 9156 m³. Ze względu na sposób użytkowania obiekt zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. Budynek stanowi jedną strefę pożarową.

W budynku znajduje się jedna klatka schodowa (ewakuacyjna), łącząca wszystkie kondygnacje nadziemne, usytuowana w środkowej części obiektu.

Dla II i III kondygnacji obiektu przyjmuje się jeden kierunek ewakuacji, ewakuacja z parteru zapewniona w co najmniej dwóch kierunkach.

Zgodnie z § 256 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422/ długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej dalej „dojściem ewakuacyjnym”, mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej.

Zgodnie z § 256 ust. 3 rozporządzenia dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych zaliczonych do kategorii ZL V zagrożenia ludzi przy jednym dojściu wynosi 10,00 m, a przy co najmniej dwóch dojściach 40,00 m dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować.

Zmierzona (miernikiem laserowym) długość dojścia ewakuacyjnego z pokoju (nr 223) w prawym skrzydle na III kondygnacji internatu (jeden kierunek ewakuacji), licząc od wyjścia z pomieszczenia na korytarz, do wyjścia na zewnątrz wynosi 57,35 m i stanowi przekroczenia długości dojścia ewakuacyjnego w stosunku do wymagań o 470 %.

Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku Nr 109, poz. 719/, użytkowany budynek istniejący można uznać za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi.

Podstawą do stwierdzenia, że w budynku występują warunki techniczne, o których mowa powyżej z zastrzeżeniem § 45, może być długość dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno – budowlanych, co w przedmiotowym przypadku występuje.

Na podstawie § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422/ przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, wymiarów schodów, o których mowa w § 68 ust. 1 i 2, a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 i 3a, również do użytkowanych budynków istniejących, które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagrażające życiu ludzi.

W związku z powyższym należy zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno – budowlanych.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1422/ obowiązki mogą być spełnione w sposób inny niż podany w przedmiotowym rozporządzeniu, z zachowaniem trybu postępowania określonego w wymienionym przepisie.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Białystok ul. Warszawska 3 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Robert Wierzbowski

Otrzymują:

1. Zespół Szkół Zawodowych nr 2
im. kpt. W. Wysockiego w Białymstoku,
ul. Świętojańska 1, 15 – 082 Białystok
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok