

Zamawiający: MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok , tel. (85) 869 60 80

Jednostka projektowa: nwestprojekt
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCYJNYCH, Sp. z o.o.
15-074 Białystok, ul. J. Waszyngtona 23, tel./fax: (85) 742 01 87

Obiekt budowlany : Przedszkole Samorządowe Nr 31

Adres: Białystok, ul. Świętokrzyska 4 , dz. nr ewid. gr. 21/201
obręb 3 - Antoniuk

3

Umowa nr DIN-II.272.19.2016 Data: 07.11.2016

STAN PROJEKTOWANY

RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ skala 1:50

Projektant:	mgr inż. Renata Kuźmicz upr. w spec.ewid. BI/150/01	
Sprawdzający:	mgr inż. Cezary Szudrowicz upr.w spec.ewid. Nr 110/72	
Opracował:	mgr inż. Zbigniew Rutkowski	

UZGODNIENIA MIĘDZYBRANŻOWE

	PROJEKTANT	data	podpis
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Bogusław Piotr Żółkiewicz upr.proj. BL/10/96	07.11.2016	
KONSTRUKCJA	mgr inż. Marcin Wołkowicz upr. PDL/0139/PWOK/08	07.11.2016	
INSTAL. ELEKTR.	mgr inż. Marcin Ciciekalewicz upr. PDL/0154/POOE/10	07.11.2016	

LEGENDA:

- STAN ISTNIEJĄCY
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE MUROWANE Z BETONU KOMÓRKOWEGO ODMIANY 600 NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ M10
- ŚCIANY WEWNĘTRZNE - MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH KLASY 15 NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ M10
- NOWE ELEMENTY
- ZAMUROWANIE ISTN. OTWORÓW
- ŚCIANY DZIAŁOWE GR.12cm WYDZIELAJĄCE ODDYMIANĄ KLATKĘ SCHODOWĄ Z CEGŁY CERAMICZNEJ PEŁNEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ MARKI "10" - ŚCIANY O ODPORNOŚCI REI 60
- ŚCIANY WYDZIELAJĄCE POZIOME DROGI EWAKUACYJNE O ODPORNOŚCI MIN. EI 15 -
- ODDZIELENIE POŻAROWE REI 60 ŚCIANY REI 60, DRZWI EI 30,
- W NA ZAKOŃCZENIU KANAŁ ÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ZAMONTOWAC WENTYLATORY Z CZUJNIKIEM ŚWIATŁA LUB RUCHU
- DG PROJEKTOWANY DŹWIG GASTRONOMICZNY
- PUNKT CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA ZABEZPIECZYĆ SKRZYNKĄ WANDALOODPORNĄ ZAMYKANĄ ZAMKIEM PATENTOWYM

LEGENDA:

- kratka nawiewna pod stropem
- kratka wywiewna pod stropem
- zawór powietrzny pod stropem
- przepustnica regulacyjna
- odprowadzenie kondensatu
- nawietrzak podokienny

RZUT PARTERU , stan projektowany - skala 1:50