



Zastępca Prezydenta
Miasta Białegostoku

Białystok, ..0.1.GRU. 2017 r.

ZDM-X.271.35.2017.AH

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**Budowę kanału deszczowego wzdłuż torów PKP na osiedlu Białostoczek z wylotem
do rzeki Białej w Białymstoku**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia, jn.:

Pytanie 1

W pozycji 2.18.1. przedmiaru mowa jest o rurociągu z rur PVC o średnicy zewnętrznej 500mm, prosimy o zamieszczenie profilu podłużnego i mapy sytuacyjno – wysokościowej dla tego odcinka.

Odpowiedź

Rurociąg DN 500 PCV został zaprojektowany jako by-pas urządzeń podczyszczających. Jest to rurociąg równoległy do kanału głównego, dlatego nie dublowano profili. Rzędne są podane na projekcie zagospodarowania terenu z wrysowanym by-pasem.

Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie projektu renowacji nawierzchni, ułatwi to wykonanie rzetelnej wyceny prac odtworzeniowych.

Odpowiedź

Zamawiający załącza na swojej stronie internetowej rysunek poglądowy warstw konstrukcyjnych, które należy przyjąć do wybudowania przy odtwarzaniu nawierzchni.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Adam Polinski

Otrzymują:

1. BIP
2. Wykonawcy
3. a/a