



WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BIAŁYMSTOKU

15-099 Białystok, ul. Legionowa 8
tel. sekr. (085) 732-70-22, 740-85-41, centr. (085) 732-60-11, 740-85-40,
fax. (085) 740-48-99, e-mail: sekretariat@wsse.bialystok.pl, www.wsse.bialystok.pl

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Departament Architektury
15-950 Białystok, ul. Słonimska 1

PODLASKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
15-099 Białystok, ul. Legionowa 8
sekr.tel. (85) 732-70-22, fax (85) 740-48-99
e-mail: sekretariat@wsse.bialystok.pl
NZ.9027.6.46.2012

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Kancelaria Ogólna (13) Dn. 2012-07-19

Białystok, 2012.07.13

Dnia 2012-07-17

Prezydent Miasta Białegostoku

Pan Tadeusz Truskolaski

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

Nr rejestru (11)

Załączniki szt.

Decyzja nr 260/D-I/NZ/2012

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., nr 98, poz.1071 z późn. zm.)¹ i art. 213 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. nr21, poz.94 z późn. zm.)² w związku z §18 ust.2 i ust.3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r., nr169, poz.1650 z późn. zm.)³ oraz art.5, 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr156, poz.1118 z późn. zm.)⁴ w związku z §2, §73 ust.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., nr75, poz.690 z późn. zm.)⁵ po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem Pana Andrzeja Bronisława Meyera – Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29.05.2012r. (uzupełnionego w dniu 15.06.2012r.) w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów w zakresie lokalizacji poniżej poziomu otaczającego terenu i stosowanie wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym w pomieszczeniach warsztatu i pracowni konserwacji zlokalizowanych w podpiwniczeniu budynków magazynów wojskowych – po projektowanej rozbudowie - na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku przy ul. Węglowej (magazyn nr 5)

postanawia

wyrazić zgodę na lokalizację poniżej poziomu otaczającego terenu
od ok. 0,20 do 0,80 m. w przedmiotowych pomieszczeniach

Uzasadnienie

W dniu 30.05.2012r. (data wpływu wniosku) Pan Andrzej Bronisław Meyer – Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku zwrócił się do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów w zakresie lokalizacji poniżej poziomu otaczającego terenu i stosowanie wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym w pomieszczeniach warsztatu i pracowni konserwacji zlokalizowanych w podpiwniczeniu budynków magazynów wojskowych – po projektowanej rozbudowie - na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku przy ul. Węglowej (magazyn nr 5). W dniu 18.06.2012r. wpłynęło do tutejszego organu uzupełnienie do ww. wniosku.

W związku z faktem, iż wniosek dotyczy dwóch odrębnych kwestii, każde postępowanie będzie rozpatrywane indywidualnie. Niniejsze będzie dotyczyć lokalizacji poniżej poziomu otaczającego terenu

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku po przeanalizowaniu załączonej do wniosku dokumentacji projektowej stwierdził, iż pomieszczenia przeznaczone na warsztat oraz na pracownię konserwacji będą się znajdowały w podpiwniczeniu projektowanej dobudowy budynku magazynu wojskowego nr 5 przy ul. Węglowej 5 w Białymstoku. Obniżenie poziomu podłogi poniżej ze względu na zróżnicowany poziom otaczającego terenu wynosić będzie od ok. 0,20 do 0,80 m. W skład pomieszczeń znajdujących się w podpiwniczeniu wejdą:

Warsztat (pomieszczenie oznaczone na rzucie piwnicy numerem -01.10) – powierzchnia wyniesie 52m², wysokość w świetle 3,32m. Oświetlenie dzienne będzie zapewnione poprzez dwa podwójne okna o wymiarach w świetle ościeżnic wynoszących 1,69m x 1,36m każde (powierzchnia 9,19m²).

Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi wyniesie 1:6. Wymiana powietrza będzie realizowana za pomocą wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej.

Pracownia sucha i mokra (-01.11) – powierzchnia pomieszczenia wyniesie 106,0m², wysokość w świetle 3,32m. Oświetlenie będzie zapewnione w obydwu częściach poprzez potrójne okno o wymiarach w świetle ościeżnic wynoszących 1,69m x 1,36m każde (powierzchnia 13,79m²). Stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi wyniesie 1:8. Wymiana powietrza będzie realizowana za pomocą wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej, dodatkowo przewidziano trzy odciągi (wentylację wyciągową miejscową) w części mokrej.

Pozostałe pomieszczenia:

- | | |
|--|------------------------------------|
| - WC z przedsionkiem (dwa pomieszczenia) | - węzeł cieplny (-01.25), |
| - pomieszczenie socjalne (-01.08), | - przyłącza (-01.24 i -01.23), |
| - szatnia (-01.07), | - wentylatornia (-01.04 i -01.12), |
| - umywalnia (-01.06), | - magazynek podręczny (-01.02), |
| - pomieszczenie pomocnicze (-01.05), | - magazyn typ 1 (-01.15), |
| - magazyn (-01.09), | - magazyn typ 2 (-01.14), |
| - komunikacja (-01.01 i -01.20), | - magazyn typ 3 (-01.13) |
| - klatka schodowa (-01.20), | |

Planowane zatrudnienie: pięć osób, każda osoba powyżej czterech godzin w ciągu doby (dwie osoby w warsztacie i trzy osoby w pomieszczeniu konserwacji).

Ustawodawca przewidział możliwość usytuowania pomieszczeń pracy poniżej poziomu otaczającego terenu w przypadku zapewnienia oświetlenia dziennego po uzyskaniu zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy.

Mając na względzie powyższe oraz biorąc pod uwagę rodzaj planowanej działalności (prace konserwatorskie na potrzeby Muzeum Pamięci Sybiru), planowane zatrudnienie pięciu osób w obydwu pomieszczeniach w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli na stałe (dwie osoby w warsztacie i trzy osoby w pracowni konserwacji), fakt, że zostanie zapewnione odpowiednie oświetlenie dzienne i **wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna**, a także postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku z dnia 03.07.2012r. nr Bs-51340-Bp033/12, Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Departament Architektury
15-950 Białystok ul. Stenimaska 1

p.o. Podlaskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Białymstoku
z up. Anna Waculik
dr n. przyr. Joanna Maria Soszka

Do wiadomości:

1. Okręgowy Inspektorat Pracy
ul. Fabryczna 2, 15 – 483 Białystok
2. a/a

¹ zmiany tekstu zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, z 2011r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622, Nr 186, poz. 1100

² zmiany tekstu zostały ogłoszone w: zmiany tekstu zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1704, z 2010r. Nr 105, poz. 655, Nr 254, poz. 1700, z 2011r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378

³ zmiany tekstu zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2007r. Nr 49, poz. 330, Dz. U. z 2008r. Nr 108, poz. 690, Dz. U. z 2011 nr 173 poz. 1034

⁴ zmiany tekstu zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 nr 32 poz. 159, Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 135, poz. 789, nr 142 poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, Dz. U. z 2012r. poz. 472

⁵ zmiany tekstu zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 nr 33 poz. 270, z 2004 Nr 109 poz. 1156, z 2008 nr 201 poz. 1238, Dz. U. nr 228 poz. 1514, Dz. U. z 2009 nr 56 poz. 461, z 2010 nr 239 poz. 1597

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
arch. Jan Kubiak