

**WODOCIĄGI****BIAŁOSTOCKIE****URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU****Departament Architektury****15-950 Białystok, ul. Słonimska 1****Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.****15-404 Białystok****ul. Młynowa 52/1****www.wobi.pl**Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitał zakładowy: 151.278.500,00 zł

Centrala - tel. 085 74 58 100

Sekretariat - tel. 085 74 58 101

fax 085 74 58 113

e-mail: sekretariat@wobi.pl

Wasze pismo z dnia 2012.04.26

Znak URB-II.671.7.1.2012

Nasz znak SD10-3/BOK-3582/ 003644/12

Data 30-04-2012

**URZĄD MIEJSKI**  
**Departament Urbanistyki**  
**15-437 Białystok**  
**ul. Białówny Ireny dr 11**

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku Nr L-III-615/2006 z dnia 03 stycznia 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 56/06 poz. 628) określa się następujące **warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej nieruchomości przy ul. Węglowej,- nr działki 788/9 w Białymstoku.**

1. Ścieki bytowe należy odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej  $\varnothing$  0,20 m z rur kamionkowych położonego w ul. Fabrycznej (studnia rewizyjno-kontrolna o rzędnych 141.28/139.39).

☐ Nadmieniamy, że przyłączy kanalizacji sanitarnej wskazane jako odbiornik ścieków z nieruchomości jw. (pkt „S”) nie stanowi własności Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. co oznacza, że w myśl ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłączy to nie jest siecią.

☐ Do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej zastosować rury PVC itp., minimalna średnica studni rewizyjno – kontrolnej na posesji powinna wynosić:

- w przypadku zastosowania tworzywa sztucznego -  $\varnothing$  0,40 m,
- w przypadku zastosowania kręgów betonowych -  $\varnothing$  1,00 m.

☐ Do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej zastosować rury PE łączone metodą zgrzewania (złączki elektrooporowe)

☐ Dokumentacja powinna zawierać rozwiązanie montażu wodomierza, o którym mowa w punkcie 2 w przypadku jego zastosowania.

2. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych- informacje w sprawie ich montażu umieszczone są na stronie internetowej [www.wobi.pl](http://www.wobi.pl). W razie braku tych urządzeń, w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

3. Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej po zaopiniowaniu trasy zgodnie z obowiązującymi przepisami należy uzgodnić w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123/06 poz. 858) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

4. Warunki tracą ważność, jeżeli inwestor w ciągu 1 roku od daty wydania nie przedstawi do uzgodnienia w Wodociągach Białostockich Sp. z o.o. projektu.

Z poważaniem

Wodociągi Białostockie sp. z o.o.  
KIEROWNIK ZAKŁADU SIECI

mgr inż. Waldemar Sokół

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
arch. Jan Kabac