

DIN-III.271.38.2017

wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowy Muzeum Pamięci Sybiru - etap II

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 ze zm.), w związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie:	Odpowiedź:
207	Prosimy o informację, który parametr przy stropach jest wiążący? Czy z opisu dokumentacji architektonicznej w punkcie 13.3 w treści „strop między kondygnacyjny istniejącego budynku i części dobudowanej – żelbetowy wylewany – REI 60” czy umieszczony na przekroju A-A opis stropów R 120 EI 60? Zauważyliśmy również rozbieżność pomiędzy opisem z projektu architektury pkt 13.3 a opisami na rysunkach płyt stropowych stropodachów np. przekrój GG (w opisie wymagania dla konstrukcji dachu R 30, na rysunkach R120, EI 60. Prosimy o poprawienie załączonej przez Państwa dokumentacji w zakresie wymagań P.POŻ stawianych w tym zadaniu przegrodom budowlanym.	Zgodnie z §216 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wszystkie stropy w budynku o klasie odporności pożarowej B powinny spełniać wymagania REI 60 oraz ze względu na fakt, że są częścią głównej konstrukcji nośnej powinny posiadać nośność ogniową R 120. Konstrukcja dachu w postaci nadbudowanej dodatkowej połaci nad istniejącym stropodachem powinna spełniać wymagania nośności ogniowej R30.

Dokonane wyjaśnienie wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA


Adam Polinski