

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt budowy ulicy Porannej w m. Białystok w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów wraz z budową kanalizacji deszczowej linii napowietrznej i kablowej nN, sieci telekomunikacyjnej oraz zabezpieczenia istniejącego gazociągu pod następującymi warunkami:

1. Zachowania :

- minimalnej odległości 1,0m w pionie od nawierzchni projektowanej jezdni do istniejącej sieci gazowej średniego ciśnienia;
- minimalnej odległości 0,50m w pionie od dołu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni projektowanej do istniejącej sieci gazowej;
- zachowania minimalnych odległości poziomych projektowanej linii kabli energetycznych nN, sieci telekomunikacyjnej, słupów elektroenergetycznych od istniejących gazociągów PE - 0,5m;
- zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej linii kabli energetycznych nN, sieci telekomunikacyjnej od istniejących gazociągów PE - 0,3m;
- zachowania minimalnych odległości poziomych projektowanych sieci i przykanalików do wpustów kanalizacji deszczowej od istniejących sieci gazowych PE – 0,5m;
- zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanych sieci kanalizacji deszczowej od istniejących sieci gazowych PE – 0,3m, , od gazociągów PE w istniejących i projektowanych rurach osłonowych – 0,1m

2. Projektowane linie kablowe nN, oświetleniowe w miejscach skrzyżowań z istniejącymi gazociągami należy zabezpieczyć rurami osłonowymi HDPE 140/8 w odległości min. 1,0m od krawędzi gazociągów.

3. Z uwagi na brak odległości poziomej 0,5 m od istniejącej sieci gazowej PE do niektórych studni projektowanej sieci kanalizacji deszczowej – przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać ręcznego odkrycia gazociągu oraz zabezpieczyć gazociąg średniego ciśnienia PE 63mm rurami osłonowymi dwudzielnymi na odcinkach pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu na koszt i staraniem inwestora inwestycji podstawowej - przez wykonawcę posiadającego uprawnienia do prac na czynnej sieci gazowej.

4. Wykonawca robót przed przystąpieniem do robót ziemnych winien sprawdzić aktualny przebieg i rzędne gazociągu.

5. Wykonawca robót drogowych i wykonawcy poszczególnych sieci zobowiązani są do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Gazownia w Białymstoku o planowanym rozpoczęciu robót.

6. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej istniejących gazociągów – szerokość 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością i starannością pod nadzorem przedstawiciela PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku Gazownia w Białymstoku, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robót. Nie dopuszcza się wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej!

7. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowiązany do:

- zlecenia regulacji wysokościowej armatury odcinającej na sieci gazowej;
- odtworzenia na swój koszt : naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej;
- odtworzenia na swój koszt : oznakowania sieci gazowej;

8. Zabezpieczenie sieci gazowej podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zakładu Gazowniczego w Białymstoku

9. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.

10. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji (projektowanej nawierzchni) nieobjętej opracowaniem projektu – np. wypływanie istniejącego gazociągu - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia **PSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Białymstoku Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym** o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań..

11. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Małgorzata Rakowska-Krawczyński

Białystok, dnia 20.....

mgr inż. Łu