MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kartograficzne zgodnie z wytycznymi geodezyjnymi	1:500 / 1:1000 / 1:2000 / 1:5000
Numer robocizny wykonawcy	696/2017
Numer rejestracyjny	2000/1
Jednostka wykonująca	Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Imię	Elżbieta
Nazwisko	Augustyniak-Bielawska
Data uprawnień	2000-07-01
Data ważności	2020-07-01
Obręb	Białystok
Numer działki	634, 653, 654, 776, 682, 683
Sekcja	8.52 M.7.27,2.18.52 M.2.2,4.3.8.52 M.2.2,8.52 M.2.2,4.4
Skala mapy	1:500
Numer arkusza	PL-2000 układ 5
Nazwa arkusza	12 układ 92
W przypadku zakładu sporządzenia	2017-09-22
Mapa aktualna na dzień	2017-09-22

Mapa wykonana bez obsługi zmian dokonanych w ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 poz. 707)

Zgodność mapy z terenem stwierdzam dnia 22 września 2017 roku

Geodeta uprawniony
mgr inż. Andrzej Grodzicki
zam. Białystok

Kierownik robót
mgr Andrzej Grodzicki
podpis osoby sprawdzającej mapę

Sporządzenie numeryczne zakończono dnia 22 września 2017 roku

Podpis osoby sporządzającej mapę

PRZYJĘTO DO ZASOBU GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNEGO
Nr 2012 / 2017
22 WRZ. 2017
z up. PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
Marek Olszewski
Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku

Wykaz punktów osnowy klasy 2, 3 w granicach opracowania:
967707,967705,967705,967902,967603,967703,967701,967701,967601,967972,5778,9679,9677,9676,9700

Ul. Brzozowa
Ul. Storczyków
Ul. Krókusowa
SPIS SYTUACYJNY

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakładu Gazowniczego w Białymstoku
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Projekt urządzeń
Nr Reg. 315/13/2017
podpis i nr uprawnień
Białystok, dnia 16.10.2017

Uzgodniono na warunkach zgodnie z załącznikiem nr 1 do uzgodnienia

Tomasz Świątkowski
Specjalista ds. Eksploatacji Sieciowych
Dariusz Dawidziuk

UZGODNIENIE

PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia odstąpienie/nie wyraża zgody od/na* zbliżenia lub zbliżenia z zachowaniem następujących warunków:
1. Zachować odległość 0,5 m od zasypu i kabli energetycznych oraz 0,7 m od linii kNN.
2. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi, dla kabla SN 110 mm rurami dwudzielnymi, dla kabla nN 75 110 mm rurami niedzielonymi. Przepusty zaślepione.
3. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i słupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja S.A. Roboty ziemne wykonywać koparkami o ograniczonej możliwości ruchu, w taki sposób, by nie spowodować naruszenia zasypu. W razie konieczności naruszenia zasypu w Rejonie Energetycznym Białystok Teren o wykopywanie linii sposobem ręcznym i 14-dniowym wyprzedzeniem.
4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wykonać przy pomocy sparatury do pomiaru linii energetycznych w terenie.
5. Wykopywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być przeprowadzone określonymi przez kierownika budowy bezpiecznymi odległości i sposobami przed rozpoczęciem robót.
6. Zgłoszenie do Rejonu Energetycznego zakończenie zgłosić do odbioru przez upoważnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok Teren.
7. Ostateczność do Rejonu Energetycznego Białystok Teren inwentaryzacja a następnymi przyszłości.
8. Miejsca robót należy ogrodzenie i oznaczyć odpowiednimi znakami.
9. Wszelkie uszkodzenia urządzeń energetycznych powstałe w trakcie robót należy zgłosić do Dystrybucja S.A., pomoże innemu inwestorowi elektrycznemu.
10. Prace prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1 „Zasady prowadzenia prac przy budowlanych w pobliżu linii energetycznych".

Rejon Energetyczny Białystok Teren
Wydział Przygotowania Ruchu
Specjalista ds. Eksploatacji Sieciowych
Grzegorz Kuc

z up. PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU
Elżbieta Augustyniak-Bielawska
Referat Geodezji, Kartografii i Ewidencji Gruntów i Budynków
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami