

wg rozdzielnika

DIN-II.271.14.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę boiska dla małych sportowców „Pod Kasztanowcem” przy ul. Pogodnej w Białymstoku.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w związku z wniesionymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Proszę o określenie dokładnych parametrów ogrodzenia - przekrój słupków, grubość ścianki, technologii zabezpieczenia (ocynk, malowanie proszkowe) oraz czy mają być z wysięgnikami czy bez.	Należy zaprojektować i zamontować słupy ogrodzenia (piłkochwyty) z wysięgnikami w strefie zabramkowej, bez wysięgników wzdłuż dwóch dłuższych boków, z profili stalowych zamkniętych, o przekroju 10x10 cm i grubości ścianki 4 mm. Zgodnie z zapisem w pkt 2.1.3 PFU „Słupy ogrodzenia z profili stalowych zamkniętych, wysokości 4,00 m, z wypełnieniem siatką polipropylenową o oczkach 5x5 cm. Całość konstrukcji stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo”.
2.	Proszę o podanie informacji czy należy przewidzieć budowę ogrodzenia całego boiska - a co za tym idzie montaż przynajmniej 1 furtki?	Ogrodzenie boiska (piłkochwyty) należy zamontować w strefach zabramkowych oraz dodatkowo wzdłuż dwóch dłuższych boków boiska, w taki sposób aby piłkochwyty zachodził częściowo na piłkochwyty umożliwiając wejście na boisko (z czterech stron) i jednocześnie zabezpieczając przed wypadaniem piłki. Pomiędzy dwoma słupami piłkochwyty należy zamontować siatkę w taki sposób, aby było możliwe jej rozsunięcie i wjazd na boisko

Dokonane wyjaśnienia wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.