




KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Białymstoku
15-062 Białystok, ul. Warszawska 3

Białystok, dnia 27 kwietnia 2017 roku



MZ.5581.XV/172.4.2017.MF

DECYZJA nr 2

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej /tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 603 ze zmianami/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 23 ze zmianami/ w związku z przeprowadzonymi czynnościami kontrolno – rozpoznawczymi w dniu 21 marca 2017 roku przez st. kpt. Krzysztofa Wilamowskiego – Zastępcę Naczelnika Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i st. kpt. Macieja Foryś – Starszego Specjalistę w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku przy ulicy Antoniuk Fabryczny 1, **nakazują Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku przy ulicy Antoniuk Fabryczny 1 wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionego obowiązku:**

| Lp. | Obowiązki i podstawa prawna | Termin Wykonania |
|-----|--|----------------------|
| 1. | Wykonać w obiekcie instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych z węzłem pólshytnym o nominalnej średnicy węża 25 mm w sposób zapewniający zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie, zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; – podstawa prawna – art. 4 ust. 1a ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku /tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 191/ oraz § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/. | 31 grudnia 2018 roku |

UZASADNIENIE

1. W toku czynności kontrolno – rozpoznawczych ustalono, że budynek stanowi jedną strefę pożarową, zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZL V, o powierzchni 2216 m²,
W toku czynności kontrolno – rozpoznawczych stwierdzono, że obiekt nie jest wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody do celów przeciwpożarowych w postaci hydrantów 25.
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 ppkt b, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2010 roku nr 109, poz. 719/


instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z punktami poboru wody do celów przeciwpożarowych w postaci hydrantów wewnętrznych z węzłem póższywnym o nominalnej średnicy węża 25 mm, musi być stosowana w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL V o powierzchni przekraczającej 200 m².

W rozdziale 5 wyżej wymienionego rozporządzenia uregulowane są wymogi dotyczące zakresu stosowania i wymagań dla instalacji wodociągowych przeciwpożarowych.

Projekt instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z punktami poboru wody do celów przeciwpożarowych w postaci hydrantów wewnętrznych zaliczonych do grupy urządzeń przeciwpożarowych (§ 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia), powinien być uzgodniony pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do jej użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla tych urządzeń prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania (§ 3 ust. 1 – 3 cyt. wyżej wymienionego rozporządzenia).

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 07 czerwca 2010 roku /Dz. U. z 2010 roku Nr 109, poz. 719/ w przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, dopuszcza się, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wskazanego w decyzji wymogu.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Białystok ul. Warszawska 3 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ul. Warszawska 3 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Poj. mgr. Robert Warbowsta

Otrzymują:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
ul. Antoniuk Fabryczny 1
15-762 Białystok
2. a/a

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok