

Białystok, 2018-05-23

KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku powiadamia, że woda w wodociągu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego znajdującego się przy ul. Ciołkowskiego 2 w Białymstoku, administrowana przez: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa jest warunkowo dopuszczona do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie barwy (29 ± 7 mg/l Pt).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta wynosi do 15 mg/l Pt.

Podwyższona barwa występująca na poziomie jak wyżej nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych u ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
lek. med. Zbigniew Wojciech Zwierz
SPECJALISTA ORGANIZACJI OCHRONY ZDROWIA