

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

| Lp.                            | Nazwa parametru                                                                                                                                                                               | Wymagana przez Zamawiającego wartość parametru                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Informację dotyczące agregatu  |                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| 1.                             | Silnik                                                                                                                                                                                        | Jednostka na olej napędowy lub jednostka benzynowa (benzyna Pb) |
| 2.                             | Moc maksymalna przy 400 V                                                                                                                                                                     | minimum 60 kVA / 48 kW                                          |
| 3.                             | Moc nominalna przy 400 V                                                                                                                                                                      | minimum 55 kVA / 44 kW                                          |
| 4.                             | Moc maksymalna przy 230 V                                                                                                                                                                     | minimum 27 kVA / 21 kW                                          |
| 5.                             | Moc nominalna przy 230 V                                                                                                                                                                      | minimum 25 kVA / 20 kW                                          |
| 6.                             | Stabilizacja napięcia                                                                                                                                                                         | +/- 1 %                                                         |
| 7.                             | Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca czas pracy przy obciążeniu minimum 90 %                                                                                                               | minimum 6 godz.                                                 |
| 8.                             | Stopień ochrony co najmniej IP23                                                                                                                                                              |                                                                 |
| 9.                             | Liczba gniazd 230 V 16A IP67                                                                                                                                                                  | minimum 1 szt.                                                  |
| 10.                            | Liczba gniazd 400 V 32A IP67                                                                                                                                                                  | minimum 1 szt.                                                  |
| 11.                            | Regulator AVR                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| 12.                            | Jednostka przystosowana do pracy ciągłej                                                                                                                                                      |                                                                 |
| 13.                            | Rozruch elektryczny ze źródła 12 V                                                                                                                                                            |                                                                 |
| 14.                            | Możliwość współpracy z SZR/ATS                                                                                                                                                                |                                                                 |
| 15.                            | Agregat wyposażony w możliwość transportu na przyczepie kołowej                                                                                                                               |                                                                 |
| 16.                            | Agregat dostarczany w stanie gotowym do użytku, zalany płynami (poza paliwem), bateria startowa w komplecie                                                                                   |                                                                 |
| 17.                            | Waga agregatu przygotowanego do pracy (bez paliwa) maksymalnie 1200 kg                                                                                                                        |                                                                 |
| 18.                            | Gwarancja co najmniej 36 miesięcy                                                                                                                                                             |                                                                 |
| 19.                            | Szerokość agregatu (bez przyczepy) maksymalnie 950 mm                                                                                                                                         |                                                                 |
| Informację dotyczące przyczepy |                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| 1.                             | Jednoosiowa z hamulcem                                                                                                                                                                        |                                                                 |
| 2.                             | Przygotowana pełna dokumentacja do rejestracji w wydziale komunikacji                                                                                                                         |                                                                 |
| 3.                             | DMC 1500 kg                                                                                                                                                                                   |                                                                 |
| Dodatkowe wymagania            |                                                                                                                                                                                               |                                                                 |
| 1.                             | W trakcie trwania gwarancji przeglądy zawierające wymianę oleju, wymianę filtra oleju, wymianę filtra paliwa, wymianę filtra powietrza, wymianę płynu chłodzącego, ewentualną wymianę baterii |                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | akumulatora, będzie wykonany przez autoryzowany serwis producenta agregatu                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. | Kabel przyłączeniowy 3-faz. o dł. 20 mb. typu H07RN-F o przekroju żyły dostosowanym do prądu znamionowego agregatu oraz zapewniający spadek napięcia nie większy niż 1% zakończony z jednej strony wtykiem „żeńskim“ o prądzie znamionowym co najmniej 32 A, a z drugiej dostosowanym do gniazda w agregacie. |
| 3. | Dostawa agregatu wraz z rozładunkiem na terenie miasta Białystok- na wskazanej, utwardzonej powierzchni                                                                                                                                                                                                       |
| 4. | Podłączenie do przygotowanej instalacji, pierwsze uruchomienie, szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                                                         |

z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
 Krzysztof Marek Kurpieszuk  
 SEKRETARZ MIASTA