



Zastępca Prezydenta
Miasta Białegostoku

Białystok, 20 lipca 2017 r.

ZDM-IV.271.13.2017.PR

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

„Wykonanie remontów nawierzchni ulic, parkingów, zatok, chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Białegostoku mieszanką mineralno – asfaltową na gorąco, na powierzchniach powyżej 100m² bez użycia i z użyciem frezarki oraz z zastosowaniem geosiatki lub siatki stalowej”.

Działając, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z wniesionym pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi, jn.:

PYTANIE 1:

Według SST D-05.03.05a pkt.2.10 tablica 20 dla mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR5 ÷KR6 wymagane jest badanie luminacji zgodnie z załącznikiem 4 do WT-2 2014. Natomiast zgodnie z obowiązującymi WT-2 2016 – cz.2 Pkt.8.7 powierzchniami wymagającymi rozjaśnienia warstwy ścieralnej są: nawierzchnie KR5-7 na obiektach inżynierskich w ciągu głównym drogi o nawierzchni betonowej oraz w tunelach. Prosimy o potwierdzenie, że nie będzie konieczne wykonywanie badań luminacji dla wykonanych nawierzchni bitumicznych.

ODPOWIEDŹ 1:

Nie będzie wymagane wykonywanie badań luminacji dla wykonanych nawierzchni bitumicznych.

PYTANIE 2:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie jest zobowiązany do wpisania w formularzu ofertowym nazwy podwykonawcy, na którego zasoby się nie powołuje, a któremu powierzy realizację części robót w przypadku, gdy nie jest znany na etapie postępowania.

ODPOWIEDŹ 2:

Wykonawca nie jest zobowiązany do wpisania w formularzu ofertowym nazwy Podwykonawcy, na którego zasoby się nie powołuje, a któremu powierzy realizację części robót w przypadku, gdy nie jest znany na etapie postępowania.

Dokonane wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA


Adam Polinski