



## SZCZEGÓŁ WYKOPU

Rys. Wymiary wykopu

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 1. taśma ostrzegawcza        | 4. rura preizolowana |
| 2. przykrycie gruntem        | 5. podsypka z piasku |
| 3. piasek o granulacji 0–8mm | 6. grunt rodzimy     |

Tabela. Zalecane minimalne wymiary wykopu dla połączeń mufowych z opaskami termokurczliwymi

Dz rury	M min	C min	S min	e min
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
125	280	700	625	150
200	400	900	700	200

Zamawiający: MIASTO BIAŁYSTOK ul. Sionimiska 1, 15-950 Białystok, tel. (85) 889 60 80	
Jednostka projektowa: <b>inwestprojekt</b> PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH, Sp. z o.o. 15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (85) 742 01 87	
Obiekt budowlany: Przedszkole Samorządowe Nr 31	
Adres: Białystok, ul. Świętokrzyska 4, dz. nr ewid. gr. 210/1 obręb 3 - Antoniuk	
Umowa nr DIN-II.272.19.2016	Data: 07.11.2016
TYMCZASOWE ZASILANIE C.O., C.W.U. I CYRKULACJI	
SZCZEGÓŁ WYKOPU	
skala : 1:100	
Projektant:	mgr inż. Renata Kupińska upr.w spec.sanit. BZ/193/01
Opracował:	mgr inż. Zbigniew Rutkowski