

Białystok, 15 lutego 2018 r.

DGK-III.7021.1.54.2018.MH

Miasto Białystok
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

Dotyczy: warunków na odprowadzenie wód opadowych z projektowanego placu przy parafii św. Ojca Pio w Białymstoku na działkach o nr geodez. 603/1, 604/1 oraz na części działek o nr geodez. 604/2, 600/3, 607/3, 605, 600/4, 603/3 obręb 10 - Mickiewicza.

Nawiązując do pisma z dnia 9 stycznia 2018 r. Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, jn.:

Wody opadowe z projektowanego placu przy parafii św. Ojca Pio w Białymstoku na działkach o nr geodez. 603/1, 604/1 oraz na części działek o nr geodez. 604/2, 600/3, 607/3, 605, 600/4, 603/3 obręb 10 - Mickiewicza, z uwagi na ograniczone możliwości odbioru wód przez odbiorniki naturalne, należy zagospodarowywać w zakresie własnym Inwestora.

Wskazane, by wody te były wykorzystywane: do celów gospodarczych, zagospodarowywane w postaci studni chłonnych, zbiorników „małej retencji”, oczek wodnych do 50m², przepuszczalnych parkingów, przeznaczone na wsiąkanie, itp.

Zgodnie z art. 234 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) właściciel gruntu nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz odprowadzać wód na grunty sąsiednie.

Ewentualny zrzut nadmiaru niewykorzystanych wód w ilości do 1 l/s możliwy jest **do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Ø 300 mm podłączonej do kolektora deszczowego Ø 800 mm w ul. Świętego Pio.**

Do budowy przyłącza kanalizacji deszczowej należy stosować:


- rury o przekroju do Ø200 mm z PVC, PP, PE o jednorodnych ściankach, kamionkowe nowej generacji lub inne o podobnych parametrach,

Podłączenie odwodnienia do komory rewizyjnej, należy wykonać stosując przejścia przez ścianę komory typu „szczelnego”.

Niniejsze warunki tracą moc po upływie 24 miesięcy od daty wystawienia.

Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej należy przedłożyć do uzgodnienia w tut. Departamencie.

z up. PRYZYDENTA MIASTA


Beata Kulakowska
Z-ca DYREKTORA
Departamentu Gospodarki Komunalnej