



Zastępca Prezydenta
Miasta Białegostoku

Białystok, 23 września 2019 r.

ZDM-III.271.23.2019.EH

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy postępowania pn.:

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Składowej w Białymstoku”

W związku z wniesionym zapytaniem dotyczącym treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wyjaśnia jak niżej:

PYTANIE:

Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji przetargowej pomiędzy opisem technicznym a przedmiarem prosimy o podanie grubości warstw bitumicznych do odbudowy. Nadmieniamy, że wg pkt. 10.7 opisu technicznego należy wykonać podbudowę bitumiczną gr. 10 cm, warstwę wiążącą gr. 6 cm i ścieralną gr. 4 cm, natomiast zgodnie z przedmiarem podbudowę bitumiczną gr. 14 cm, warstwę wiążącą gr. 8 cm oraz ścieralną gr. 5 cm.

ODPOWIEDŹ:

Parametry warstw bitumicznych należy przyjąć zgodnie z zamieszczonym przedmiarem.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania ofert:

Nowy termin składania ofert: 25. / 09 / 2019 r. godz. 13:00

Dokonane zmiany i wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia pisma na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Przemysław Tuchalski