



RK12
XII p Szacht elektryczny



RN 7x12 IP44 II kl. izol. FWB71S

49 x PEL
 $P_i = 14,7 \text{ kW}$
 $k = 0,7$
 $P_s = 10,3 \text{ kW}$
 $I_b = 18,6 \text{ A}$

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Samoczynne wyłączanie w układzie TN-S

Jednostka projektująca:



Zleceńiodawca:

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

Objekt:

Rozbudowa instalacji elektrycznej oraz
sieci teleinformatycznej w budynku przy
ul. Słonimskiej 1.
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

Projektował:	
--------------	--

Marcin Kadłubowski
PDL/0160/PBE/17

Podpis:

Współpraca:	
-------------	--

Piotr Naliwajko

Podpis:

Temat rys.:

Rozdzielnica komputerowa RK12

Skala:

Format:	A3
---------	----

Plik:

Data:	10.2019
-------	---------

Nr rys:	20
---------	----