

OBU-IV.271.27.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i modernizację pomieszczeń oraz korytarzy od X do XIV piętra budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, na które udziela się odpowiedzi jn.:

Pytanie 1:

Proszę o podanie więcej informacji odnośnie przewidzianych szafek na zawory hydrantowe i szafek na hydranty (wymiary; szafki z wyposażeniem czy bez).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szafki należy dostarczyć bez wyposażenia, dopasowane do istniejących warunków z uwzględnieniem możliwości ich wyposażenia przez Inwestora w istniejące środki gaśnicze.

W załączeniu 4 zdjęcia:

- zdjęcie nr 1 i 2 przedstawia stan istniejący szafek przeznaczonych do demontażu;
- zdjęcie nr 3 i 4 przedstawia **przykładowe** rozwiązanie szafek znajdujących się na IX - zmodernizowanym uprzednio piętrze budynku o wymiarach zewnętrznych:

97 cm x 76 cm

oraz

47 cm x 60 cm.

Wyjaśnienia SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Krzysztof Andrzej Czapieszuk
SEKRETARZ MIASTA