

Białystok, ⁰⁶... listopada 2019 r.

MIASTO BIAŁYSTOK

OBU-IV.271.27.2019

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 j. t.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Remont i modernizację pomieszczeń oraz korytarzy od X do XIV piętra budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1**, na które udziela się odpowiedzi jn.:

Pytanie 1:

W zestawieniu stolarki okiennej podano, iż wszystkie okna (oprócz O8 -fix) mają być wyłącznie rozwierne. Czy nie powinny być rozwierno-uchylne?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że **zmienia zestawienie stolarki okiennej tj. we wszystkich oknach dwuskrzydłowych** skrzydło szersze powinno być rozwierne, natomiast skrzydło węższe powinno być rozwierno-uchylne (okna jednoskrzydłowe powinny być tylko rozwierne).

W związku z powyższym Zamawiający **zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 12.11.2019 r. na dzień ...¹⁴...11.2019 r.** Godziny pozostają bez zmian.

Jednocześnie zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Marek Karpieszuk
SEKRETARZ MIASTA