


DGK-III.7021.1.232.2019.DŻ

Białystok, dnia 22 lipca 2019 r.

P. H. Siedlakowski
23.07.2019r.



Miasto Białystok
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok



Dotyczy: warunków na odprowadzanie wód opadowych z projektowanej przebudowy ul. Magnoliowej w Białymstoku.

Odpowiadając na wniosek z dnia 18 lipca 2019 r. Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje jn:

Stan techniczny kanału deszczowego w ulicy Magnoliowej ocenia się jako dostateczny. Możliwa jest jego dalsza eksploatacja przy spełnieniu nw. warunków:

- kominy wejściowe na wszystkich komorach rewizyjnych na odcinku planowanej przebudowy ul. Magnoliowej (z uwagi na złą jakość zużytych cegieł) wymagają wymiany z zastosowaniem betonowych pierścieni regulacyjnych;
- włazy typu lekkiego (na wszystkich komorach rewizyjnych na długości planowanej przebudowy) wymagają wymiany na typ ciężki kl. D-400 zgodnie z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124 o ciężarze własnym min. 100 kg
- regulację włączów należy wykonać przy zastosowaniu szybkowiążącej, wytrzymałościowej zaprawy;
- pod pierścieniami należy wykonać podbudowę betonową, którą należy zdylatować ze ścianą studni rewizyjnej, (np. taśmą izolacyjną przyścienną);
- Do dalszej eksploatacji mogą pozostać istniejące żeliwne wpusty deszczowe pod warunkiem osadzenia ich na płytach odciażających studnie ściekowe;

Z uwagi na spękaną, betonową studnię ściekową (przy słupie energet. nr 5) należy ją wymienić na betonową o \varnothing 500-600 mm, z betonu o nasiąkliwości do 4 % (zgodnie z obowiązującymi wymogami) z osadnikiem 1,0 m.

Zgodnie z art. 234 ust.1. ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 - z późn. zm.) właściciel gruntu nie może: zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich, jak również odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Ewa Kullakowska
Z-ca DYREKTORA
Departamentu Gospodarki Komunalnej

Sprawę prowadzi: Danuta Żędzian tel. 85 8696478