



Niezależne Laboratorium Drogowo - Budowlane TBB
Ul. Fabryczna 7/23, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 506 966 767
e-mail: biuro@tbb.net.pl, www.tbb.net.pl

Czarna Białostocka dnia 06.09.2019 r

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ODWIERTÓW RDZENIOWYCH WYKONANYCH W ISTNIEJĄCEJ
NAWIERZCHNI ULICY MAGNOLIOWEJ W BIAŁYMSTOKU**

Opracował:

Sprawdził/Autoryzował:

NIEZALEŻNE LABORATORIUM TBB
DROGOWO-BUDOWLANE
16-020 Czarna Białostocka, ul. Fabryczna 7/23
NIP 5422810066, REGON 200277801
tel.: 506 966 767

WRZESIEŃ 2019 r

1. WYNIKI BADAŃ

W ramach zlecenia z dnia 03.09.2019 r wykonano odwierty rdzeniowe w celu rozpoznania i określenia grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz sondowania i odwierty geotechniczne w celu rozpoznania podłoża gruntowego ulicy Magnoliowej w Białymstoku.

Pomiary przeprowadzono w dwóch lokalizacjach (patrzac od str. Ul. Zielonogórskiej):


- 1) Na wysokości bloków Magnoliowa 4 i 7, str. Prawa,
- 2) Na wysokości bloków Magnoliowa 6 i 9, str. Lewa

Grubość nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wyniosła odpowiednio 5 i 6cm natomiast gęstość objętościowa 2557 kg/m³ oraz 2509 kg/m³. W dwóch lokalizacjach bezpośrednio pod nawierzchnią stwierdzono występowanie podbudowy betonowej o grubościach odpowiednio 17 oraz 21 cm nie określając jednocześnie klasy wytrzymałości na ściskanie.


W miejscach wykonanych odwiertów wykonano sondowania oraz otwory geotechniczne w celu rozpoznania podłoża gruntowego. Wyniki przeprowadzonych pomiarów przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2.

Schemat pomierzonych grubości przedstawiono na rys. 1-2 .

Rys. 1. Ul. Magnoliowa 4/7, str. Prawa



Rys. 2. Ul. Magnoliowa 6/9 str. Lewa



NIEZALEŻNE LABORATORIUM **TBB**
DROGOWO-BUDOWLANE
16-020 Czarna Białostocka, ul. Fabryczna 7/23
NIP 5422810066, REGON 200277801
tel.: 506 966 767