

OBU-IV.271.27.2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w odpowiedzi na złożone zapytania do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na: ***Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku 1***, Zamawiający udziela wyjaśnień dokonując jednocześnie zmian w treści załącznika nr 1.1 do formularza ofertowego j.n.:

Pytanie 1:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie jednostki wewnętrznej o mocy chłodniczej nominalnej 5,6 kW o następujących parametrach?

- zużycie mocy elektrycznej w trybie chłodzenia: 50 W
- zużycie mocy elektrycznej w trybie grzania: 40 W

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl nowy dokument Formularza ofertowego wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem 1.1 do Formularza.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie jednostki zewnętrznej nr 1 o mocy chłodniczej nominalnej nie mniejszej niż 62,5 kW ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl nowy dokument Formularza ofertowego wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem 1.1 do Formularza.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany SIWZ wiążą wykonawców z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Marek Karpieszuk
SEKRETARZ MIASTA