

wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 11”

Działając, na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia, jn.:

Lp.	Pytanie	Odpowiedz
1.	W związku z ukazaniem przetargiem proszę o: udostępnienie mapy do celów projektowych z istniejącym zagospodarowaniem terenu oraz zaznaczeniem obszaru przewidzianego do wyceny.	Zgodnie z rozdziałem III pkt 2 ppkt 3) SIWZ po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
2.	Proszę o podanie ilości powierzchni bezpiecznej – piaskowej - pod urządzenia placu zabaw czy na całym placu zabaw.	Należy wycenić i wykonać nawierzchnię bezpieczną pod całym placem zabaw. Jednocześnie Zamawiający aktualizuje zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie nawierzchni bezpiecznej, ogrodzenia i chodnika ujętych w pkt 3.1. Zgodnie z załączoną planszą należy wykonać chodnik o szer. 2,00 m z kostki betonowej o gr. 6 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej o gr. 4 cm o powierzchni około 425 m ² . Zastosować obrzeża betonowe 6 cm x 20 cm na ławie betonowej zwykłej. Zamawiający zmienia długość ogrodzenia placu zabaw. Należy wycenić i wykonać ogrodzenie systemowe wg opisu z Programu Funkcjonalno – Użytkowego – załącznik nr 8 do SIWZ z przebiegiem wg. załączonej planszy. (należy uwzględnić 2 furtki o szer. po 1,20 m).
3.	Czy dokumentacja projektowa może być wykonana na mapie zasadniczej zamiast geodezyjnej?	Projekt zagospodarowania terenu należy wykonać na mapie do celów projektowych.
4.	Proszę o podanie na jakiej długości mają być wykonane piłkochwyty.	Należy wycenić i wykonać piłkochwyty pomiędzy boiskiem z nawierzchnią poliuretanową, a projektowanym placem zabaw na długości ok. 55 m.

Ponadto, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej planszę poglądową z przebiegiem ogrodzenia placu zabaw, umiejscowieniem piłkochwyty, wyznaczeniem powierzchni bezpiecznej placu zabaw i powierzchni utwardzeń.

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert z dnia 22 listopada 2019 r. na dzień ²⁴... listopada 2019 r. Godziny pozostają bez zmian.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tuchliński