

OBU-IV.271.48.2019

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 j. t.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na *„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 w Białymstoku*, na które udziela się odpowiedzi jn.:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie i zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji Istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Wskazuję, że z załączniku nr 8 do SIWZ, tj. Programie Funkcjonalno-Użytkowym w podrozdziale 3.1 Zamawiający zamieścił kluczowe parametry urządzeń, które powinny spełniać systemy zaoferowane w przetargu i dokonał zmiany Programu w dniu 19.11.2019 poprzez usunięcie niektórych parametrów, w tym wymiarów. Zwracamy uwagę, że urządzenie 4 wg nowego programu ma następujące wymagania

Urządzenie nr 4

moc chłodnicza nominalna nie mniejsza niż 15,5 kW

współczynniki EER nie mniejszy niż 3,3

wymiary jednostki nie większe niż (szer. x wys. x głęb.) 1050 x 999 x 370

Parametry wymaganego wymiaru jest przedstawiony w sposób, który narusza zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez wskazanie parametrów charakterystycznych dla urządzeń pochodzących od jednego producenta. Nie ma żadnego znaczenia w przypadku aspektów technicznych, finansowych i montażowych dla projektowanej inwestycji.

Wnioskujemy o zastosowanie podobnego kryterium jak w przypadku pozostałych urządzeń i usunięcie wymogu określonego wymiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przyszłości planuje wykonać inwestycje fotowoltaiczne, w związku z czym wysokość montowanych urządzeń odgrywa zasadniczą rolę.

Zamawiający oczekuje zamontowania jak najmniejszych urządzeń dostępnych na rynku, w związku z czym nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ – zał. nr 8 do SIWZ PFU poprzez rezygnację z wymogów głośności urządzeń wewnętrznych.

Poprawiony załącznik nr 8 do SIWZ – PFU oraz dokument Formularza ofertowego wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem 1.1 do Formularza, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl.

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Marek Karpieszuk
SEKRETARZ MIASTA