



Zastępca Prezydenta  
Miasta Białegostoku

ZDM-III.271.28.2019

Białystok, 22 listopada 2019 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

### „Budowa parkingu przy ul. Wł. Jagielly w Białymstoku”

Działając, na podst. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.), Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

#### PYTANIE:

Czym są wypełnione otwory w ażurach na nawierzchni miejsc parkingowych?

#### ODPOWIEDŹ :

Zgodnie z opublikowanym przedmiarem, pozycja 16 d. 4. 1., otwory w płytach ażurowych należy wypełnić kruszywem (np. żwir, gres).

Dokonane wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia pisma na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
*Przemysław Tuchliński*