



Zastępca Prezydenta
Miasta Białegostoku

DGK-IV.271.3.2020

Białystok, 07 lutego 2020 r.

Biuletyn Informacji Publicznej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Odbudowę i rozbudowę rowu przy ul. Zabłudowskiej w Białymstoku
wraz z przebudową oraz zabezpieczeniem telekomunikacyjnej linii doziemnej
kolidującej z odbudową rowu**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści SIWZ oraz wnioskiem o zmianę treści SIWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi oraz dokonuje zmiany SIWZ, jn.:

Treść wniosku:

„(...) wnioskujemy o rozszerzenie osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, posiadających **uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi** w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, o specjalność: **wodno – melioracyjną**.

Swoją prośbę motywujemy tym, iż na podstawie wcześniejszych przepisów (ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46 z późn. Zm.) oraz Zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministrów Żeglugi oraz Rolnictwa z dnia 1 września 1964 r. w sprawie uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym

w zakresie gospodarki wodnej, żeglugi i rolnictwa (Dz. Bud. Nr 17, poz. 55) zgodnie z § 9 ww. zarządzenia, uprawnienia budowlane wodno – melioracyjne upoważniały do:

- kierowania robotami budowlanymi na budowie n/w. obiektów budowlanych.
 - a) regulacji rzek niespławnych o obszarze zlewni rzek nizinnych do 300 km², a rzek i potoków górskich do 100 km²,
 - b) melioracji szczegółowej,
 - c) odcinkowej ochrony brzegu rzek spławnych i odcinkowych obwałowań rzek, związanych z wykonaniem melioracji wodnych,
 - d) zbiorników wodnych o piętrzeniu do 2,0 m i pojemności zmagazynowania wody do 100 000 m³,
 - e) jazów na rzekach niespławnych o piętrzeniu do 2,0 m, w świetle do 4,0 m oraz przepustów do 2,0 m wysokości w świetle,
 - f) budowli wodno-melioracyjnych na sieci melioracji szczegółowych,
 - g) stawów rybnych o powierzchni do 50 ha,
 - h) stałych deszczowni o powierzchni do 300 ha;czyli obejmowały przedmiotowy zakres ww. zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Rozdział V pkt 1 ppkt 3 lit. b) SIWZ otrzymuje brzmienie:
 - „b) osobę skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą **uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi**, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnioną do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, **w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych**, osoba winna posiadać min. 2-letnie doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym”
2. w Rozdziale V pkt 2 SIWZ skreśla się ppkt 1),
3. w związku ze zmianą treści Rozdz. V pkt 1 ppkt 3 lit. b) SIWZ, odpowiednio zmienia się treść załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

4. w załączniku nr 7 do SIWZ – projekt umowy dokonuje się następujących zmian:

1) w § 2:

a) ust. 2 pkt 8) otrzymuje brzmienie:

„8) zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego (w szczególności kierownika budowy) oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót,”

b) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu danych osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy celem zgłoszenia do nadzoru budowlanego.”

2) § 8 ust. 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) za brak udziału osoby wskazanej w § 10 ust. 1 w realizacji zamówienia – 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, w każdym przypadku stwierdzenia takiego uchybienia, z wyjątkiem zdarzeń losowych,”

3) w § 10 ust. 1 – 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgodnie ze złożoną ofertą, do realizacji zamówienia zostanie skierowana osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadająca min. 2 letnie doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym:(imię i nazwisko)”.

2. Wykonawca może dokonywać zmiany osoby wskazanej w ust. 1, przedstawionej w ofercie, jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę. Zmiana osoby, o której mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotowej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Nowa osoba musi posiadać uprawnienia, doświadczenie stosowne do wykonywanych czynności oraz kwalifikacje takie same lub wyższe od wymaganych w SIWZ i przedstawionych w ofercie.

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby wymienionej w ust. 1, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z umowy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, winna być dokonana na piśmie poprzez sporządzenie aneksu do niniejszej umowy oraz jeżeli dotyczy – wpisem do dziennika budowy z zastrzeżeniem, iż zmiana o charakterze tymczasowym wynikającym z choroby bądź urlopu osoby, nie wymaga aneksu a jedynie pisemnej zgody Zamawiającego. Pozostałe zapisy stosuje się odpowiednio.”.

Zmienione załączniki nr 4 i 7 do SIWZ, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl

Pytanie 1:

Na profilu podłużnym jest zapis *odmulanie dna rowu poza procedurą*, w przedmiarze przyjęto odmulanie rowu; **czy w cenie ofertowej przyjąć odmulanie rowu?**

Odpowiedź:

W cenie ofertowej należy przyjąć odmulanie rowu.

Pytanie 2:

W poz. 22 przedmiaru w opisie przyjęto km 0+238 do 0+310 to jest 72m a w ilości przyjęto 64m; **ile przyjąć w cenie ofertowej?**

Odpowiedź:

W cenie ofertowej należy przyjąć 64 m.

Pytanie 3:

Na rysunku umocnienia skarp opaską faszyny jest alternatywa z założeniem geowłókniny, w przedmiarze nie przyjęto geowłókniny; **czy to oznacza że geowłóknina nie będzie układana?**

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Projektu Budowlano-Wykonawczego umocnienie skarpy opaską faszynową należy wykonać bez geowłókniny, jednakże projektant przewidział wykonanie alternatywne z użyciem geowłókniny (sposób wykonania należy do wykonawcy).

Pytanie 4:

W przedmiarze, poz. 30, przyjęto grubość 10 cm podłoża z betonu pod wlotem i wylotem przepustu, na rysunku jest grubość 15 cm; **jaka grubość przyjąć w cenie ofertowej?**

Odpowiedź:

Należy przyjąć grubość 15 cm, zgodnie z załącznikiem nr 2 Projektu Budowlano-Wykonawczego.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień ¹³.....02.2020 r. Godziny pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiany i wyjaśnienia SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki

