



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Białystok Miasto
ul Elektryczna 13 15-950 Białystok
tel. 085-676-61-00
Email :sekretariat.ob@pgedystrybucja.pl

WP-1
30-06-2014

Białystok, dnia 03/10/2014 r.

RE1-1/711/2014/4758

Załącznik nr 1 do Umowy Nr 14/OB/1/00711
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Białystok

ul. SŁONIMSKA 1

15-950 BIAŁYSTOK

**Warunki przyłączenia nr RE1-1/711/2014 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: boisko sportowe

Lokalizacja: BIAŁYSTOK ul. PIECZURKI na działce nr 825/2, 826/2, 827/1, 827/5, 828/4, 829/4, 830/2, 831, 832/2, 833/4, 834/6, 835/6, 836/6, 837/4, 838/4, 839/4, 840/4, 841/4, 842/4, 843/2, 844/2, 845/2, 846/3, 847/3, 848/3, 849/3, 850/3

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 12/09/2014 r., określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: **złącze kablowe nn ZK11061 zasilane z ST01-1944 obw.5.**
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy .**
3. Moc przyłączeniowa: **40 kW – zasilanie podstawowe.**
4. Rodzaj przyłącza: **kablowe.**
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
wybudować przyłącze kablowe YAKXs 4x35mm² od złącza ZK11061 do złącza typu ZK1+TL usytuowanego przy stacji transformatorowej, złącze ZK11061 przystosować do wprowadzenia dodatkowego kabla .
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
wykonać instalację elektryczną w zakresie potrzeb odbiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.