

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
BIAŁEGOSTOKU
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
(2)

wg rozdzielnika

DIN-II.271.43.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę terenów rekreacyjnych na osiedlu Jaroszkówka/Wyżyny

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie:	Odpowiedź:
1.	Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (SIWZ rozdz I) oraz dokumentacją należy wykonać 496,4m ogrodzenia; w załączonych przedmiarach nie uwzględniono ogrodzenia: <i>czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie tego ogrodzenia, jeżeli tak, prosimy o przedmiar?</i>	Wykonanie ogrodzenia jest elementem przedmiotu zamówienia. W załączeniu przedmiar na wykonanie ogrodzenia.
2.	W opisie technicznym -pkt 6.14- przyjęto 2 szt toalet przenośnych + 2 dla osób niepełnosprawnych, w przedmiarze przyjęto 1 szt; <i>ile toalet przyjąć w cenie ofertowej?</i>	W pozycji 32 przedmiaru robót – budowa terenów rekreacyjnych placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, kącika fitness, altany, budynku gospodarczego – kontenera ETAP I proszę przyjąć obmiar 2 szt. W pozycji 28 przedmiaru robót – budowa terenów rekreacyjnych placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego, kącika fitness, altany, budynku gospodarczego – kontenera ETAP II proszę przyjąć obmiar 2 szt.
3.	Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w Zestawie zabawowym nr 11 zaprojektowanym na placu zabaw zjeżdżalni o wysokości upadku 0.9 m , a tym samym umieszczenie jednego z podestów na tej wysokości ?	Zamawiający informuje, że zestaw zabawowy nr 11 przeznaczony jest dla najmłodszych dzieci. Należy zachować wysokość upadku zgodną z wytycznymi projektu.

4.	Na boisku, rysunek 03-przekrój, przyjęto warstwę wyrównawczą z betonu grubości min 16 cm, w poz 14 przedmiaru- br drogowa etap I- przyjęto grubość min 10 cm; <i>jaka grubość przyjąć w cenie ofertowej?</i>	Proszę przyjąć warstwę wyrównawczą grubości 16 cm.
----	--	--

Dokonane wyjaśnienie SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

W załączeniu uzupełniona dokumentacja branży sanitarnej i drogowej oraz uszczegółowienie w zakresie parametrów roślin i pielęgnacji krzewów.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Adam Poliński