

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-236

WPEŁYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Kancelaria Ogólna (6)

Dnia 2021 -11- 15

Załączniki szt.

Białystok, 09.11.2021 r.

HK.903.542.2021

Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.
ul. Młynowa 52/1
15-404 Białystok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. t. j. z 2020 r. poz. 2028) raz § 3 ust.1, § 5 pkt.3, § 21 ust. 1 pkt. 1, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) po przeprowadzeniu badań wykonanych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, próbki wody pobranej dnia 27.10.2021 r. z wodociągu Białystok w następujących punktach:

- Urząd Miejski, ul. Słonimska 1, Białystok - sprawozdanie z badań wody nr LPW.9051.655.2021.4316.919 z dnia 03.11.2021 r. oraz sprawozdanie nr LM.9051.910.2021.4400.1092 z dnia 05.11.2021 r.,
- Sklep metalowy, ul. Żurawia 59, Białystok - sprawozdanie z badań wody nr LPW.9051.655.2021.4315.918 z dnia 03.11.2021 r. oraz sprawozdanie nr LM.9051.910.2021.4399.1091 z dnia 05.11.2021 r.,

stwierdza,

że ww. woda w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach Nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i tabela 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia, w związku z tym jest przydatna do spożycia przez ludzi.

W załączeniu sprawozdania:

- nr LPW.9051.655.2021.4316.919 z dnia 03.11.2021 r.,
- nr LM.9051.910.2021.4400.1092 z dnia 05.11.2021 r.,
- nr LPW.9051.655.2021.4315.918 z dnia 03.11.2021 r.,
- nr LM.9051.910.2021.4399.1091 z dnia 05.11.2021 r.

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Białegostoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
2. Burmistrz Wasilkowa
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
3. Burmistrz Choroszcz
ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
4. Burmistrz Zabłudowa
ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
5. Burmistrz Supraśla
ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
6. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
7. Aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

Waldemar Kulesza