

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A
tel./fax (085) 73-25-091
tel. centr. 73-25-234

HK.903.141.2022

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Kancelaria Ogólna (8)

Dnia **2022-05-17**

Załączniki szt.

Białystok, 13.05.2022 r.

Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.
ul. Młynowa 52/1
15-404 Białystok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 t. j.) oraz § 3 ust.1, § 5 pkt.3, § 21 ust. 1 pkt. 1, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) po przeprowadzeniu badań wykonanych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, próbek wody pobranych dnia 06.04.2022 r. z wodociągu Białystok w następujących punktach:

- Dział Produkcji Wody Pietrasze, ul. Wysockiego 160 Białystok - zawór czerpalny w Stacji Uzdatniania Wody, sprawozdanie z badań wody nr LM.9051.335.2022.1068.419 z dnia 11.04.2022 r., sprawozdanie nr LPW.9051.248.2022.1045.330 z dnia 14.04.2022 r.

- Dział Produkcji Wody Jurowce, al. 1000-lecia PP 77 Białystok - zawór czerpalny w Stacji Uzdatniania Wody, sprawozdanie z badań wody nr LM.9051.335.2022.1069.420 z dnia 11.04.2022 r., sprawozdanie nr LPW.9051.248.2022.1046.331 z dnia 14.04.2022 r.

stwierdza,

że ww. woda w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach Nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i tabela 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia, w związku z tym jest przydatna do spożycia przez ludzi.

W załączeniu sprawozdania:

Sprawozdanie z badań wody nr LM.9051.335.2022.1068.419 z dnia 11.04.2022 r.,
Sprawozdanie z badań wody nr LPW.9051.248.2022.1045.330 z dnia 14.04.2022 r.
Sprawozdanie z badań wody nr LM.9051.335.2022.1069.420 z dnia 11.04.2022 r.,
Sprawozdanie z badań wody nr LPW.9051.248.2022.1046.331 z dnia 14.04.2022 r.

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Białegostoku
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
2. Burmistrz Wasilkowa
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
3. Burmistrz Choroszczy
ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
4. Burmistrz Zabłudowa
ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
5. Burmistrz Supraśla
ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
6. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
7. Aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku
Waldemar Kulesza