

Białystok, 11.2022 r.

Dnia 2022 -11- 21

Wodociągi Białostockie Sp. z o. o.  
ul. Młynowa 52/1  
15-404 Białystok

HK.903.636.2022

Załączniki szt. ....

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 5 pkt. 3, § 21 ust. 1 pkt., ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po przeprowadzeniu badań wykonanych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku próbek wody pobranych dnia 02.11.2022 r. z wodociągu Białystok w następującym punkcie:

- Białystok, ul. Baranowicka 203, Dom Pomocy Społecznej; sprawozdania nr LPW.9051.929.2022.5693.1196 z dnia 09.11.2022 r., nr LM.9051.1465.2022.5697.1678 z dnia 07.11.2022 r.;
- Białystok, ul. Wysockiego 160, Dział Produkcji Wody Pietrasze; sprawozdania nr LPW.9051.929.2022.5692.1195 z dnia 09.11.2022 r., nr LM.9051.1465.2022.5696.1677 z dnia 07.11.2022 r.;

stwierdza,

że jakość wody w ww. próbkach w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załączniku Nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i tabela 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia. W związku z tym woda jest przydatna do spożycia przez ludzi.

W załączeniu sprawozdania:

LPW.9051.929.2022.5693.1196 z dnia 09.11.2022 r  
LPW.9051.929.2022.5692.1195 z dnia 09.11.2022 r  
LM.9051.1465.2022.5697.1678 z dnia 07.11.2022 r.  
LM.9051.1465.2022.5696.1677 z dnia 07.11.2022 r

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Białegostoku  
ul. Słonimska 1, 15-028 Białystok
2. Burmistrz Wasilkowa  
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
3. Burmistrz Choroszczy  
ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
4. Burmistrz Zabłudowa  
ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
5. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny  
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
6. Burmistrz Supraśla  
ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
7. Aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku

Waldemar Kulesza