



Białystok 03.03.2023 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W BIAŁYMSTOKU  
15-062 Białystok, ul. Warszawska 57A  
tel./fax (085) 73-25-091  
tel. cel. (085) 73-23-236

HK 903.20.2023

Wodociąg Białostockie Spółka z o.o.  
ul. Młynowa 52/1  
15-404 Białystok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) raz § 3 ust.1, § 5 pkt.3, § 21 ust. 1 pkt. 1, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) po przeprowadzeniu badań wykonanych przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, próbek wody pobranych dnia 18.01.2023 r. z wodociągu Białystok w następujących punktach:

- Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. K.E.N. 1A, Białystok - sprawozdanie z badań wody nr LPW.9051.26.2023.120.31 z dnia 26.01.2023 r. oraz sprawozdanie nr LM.9051.56.2023.127.55 z dnia 23.01.2023 r.,
- Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Kluka 11 A, Białystok - sprawozdanie z badań wody nr LPW.9051.26.2023.121.32 z dnia 26.01.2023 r. oraz sprawozdanie nr LM.9051.56.2023.128.56 z dnia 23.01.2023 r.,
- Biblioteka Publiczna, ul. Białostocka 19, Wasilków - sprawozdanie z badań wody nr LPW.9051.26.2023.122.33 z dnia 26.01.2023 r. oraz sprawozdanie nr LM.9051.56.2023.129.57 dnia 23.01.2023 r.,

stwierdza,

że ww. woda w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach Nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i tabela 2 do wyżej cytowanego rozporządzenia, w związku z tym jest przydatna do spożycia przez ludzi.

W załączeniu sprawozdania:

- LPW.9051.26.2023.120.31 z dnia 26.01.2023 r.
- LM.9051.56.2023.127.55 z dnia 23.01.2023 r.
- LPW.9051.26.2023.121.32 z dnia 26.01.2023 r.
- LM.9051.56.2023.128.56 z dnia 23.01.2023 r.
- LPW.9051.26.2023.122.33 z dnia 26.01.2023 r.
- LM.9051.56.2023.129.57 dnia 23.01.2023 r.

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Białegostoku  
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
2. Burmistrz Wasilkowa  
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
3. Burmistrz Choroszczu  
ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
4. Burmistrz Zabłudowa  
ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
5. Burmistrz Supraśla  
ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
6. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny  
ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
7. Aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Białymstoku

Waldemar Kulesza