



Zastępca Prezydenta
Miasta Białegostoku

DIN-III.271.12.2023

Białystok, 06 czerwca 2023 r.

Wg rozdzielnika

Informuję, iż do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł netto, prowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na **wymianę stolarki okiennej w Przedszkolu Samorządowym Nr 47 w Białymstoku, ul. Św. Wojciecha 14, etap I** wpłynęły nw. pytania.

Zamawiający niniejszym udziela poniższych odpowiedzi:

Numer pytania	Pytanie	Odpowiedz
2.	Proszę o potwierdzenie bądź korektę podstawowych parametrów stolarki okiennej którą należy wymienić. Wg projektu wykonawczego z 2017 r należy wymienić okna o poniższych parametrach:	Zamawiający zmienia zakres zamówienia w zakresie parametrów stolarki okiennej, jn.: - pakiet trzyszybowy z ciepłą ramką, - szklenie szkłem bezpiecznym 4/16/4/16/2.2.1, - współczynnik przenikania ciepła $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$.

	<p>Okna Okna pcv w kolorze białym. W oknach należy zamontować nawiewniki cieniownicowe. System uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM. Okna szklone szkłem bezpiecznym 4/16/2.2.1 (od zewnątrz szyba hartowana gr. 4 mm / ramka dystansowa o szer. 16 mm / od wewnątrz dwie szyby pojedyncze gr. 2 mm, połączone ze sobą za pomocą folii PVB).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okna pcv w kolorze białym • Głębokość zabudowy: 85 mm • Szerokość zestawu rama/skrzydło: 119 mm • Maksymalna grubość pakietu szybowego: 51 mm • Ilość komór: 6 • System uszczelnienia: środkowe (3 uszczelki) • System wzmocnienia: stal • Dostępna stylistyka profili: classic-line, round-line, design • Współczynnik przenikania ciepła: Uf= 1,0 W/m2K • Odporność na działanie wiatru: C4* • Wodoszczelność: 9A* • Przepuszczalność powietrza: 4* • Izolacyjność akustyczna z pakietem szybowym 4/16/4: 34(-2;-5)dB • Maksymalna izolacyjność akustyczna: 46(-1;-4)dB* • Technologia bonding inside: tak • Możliwość planowania: tak • Wymienne uszczelki: tak 	
3.	<p>Proszę o informację czy zdemontowaną stolarkę wykonawca ma zutylizować we własnym zakresie, czy pozostawić do dyspozycji dla Zamawiającego?</p>	<p>Odpady w postaci złomu (stal/żelazo) należy sprzedać, a dochód przekazać na konto przedszkola. Pozostałe odpady Wykonawca zobowiązany jest zutylizować we własnym zakresie.</p>
4.	<p>Proszę o informację czy obróbka glistów okiennych od środka jest w zakresie postępowania? Jeżeli tak to czy Zamawiający dopuści malowanie tylko ościeży, czy należy pomalować całą ścianę bądź całe pomieszczenie?</p>	<p>Zakres zamówienia obejmuje wykonanie obróbki glistów po wymianie okien oraz pomalowanie ościeży.</p>

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie treści pkt 2 ogłoszenia o zamówieniu, który otrzymuje brzmienie .:

„2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie **od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r.**”
oraz § 3 pkt 1 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu,
który otrzymuje brzmienie:

„3.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie **od 01.07.2023 r. do 31.08.2023 r.**”.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert z dnia 07.06.2023 r. godz. 11:00 na dzień 13.06 .2023 r. Godzina pozostaje bez zmian.

Powyższe zmiany i odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią ogłoszenia o zamówieniu i wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Przemysław Tuchliński

Sprawę prowadzi:
Departament Inwestycji, Izabela Konecka, tel.: (85) 869 60 30