

(2)

wg rozdzielnika

DIN-III.271.35.2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ulicy Akademickiej wraz z oświetleniem

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	W załączonej dokumentacji projektowej w specyfikacji technicznej na obrzeża stalowe brak jest danych technicznych taśmy stalowej. Proszę o uzupełnienie.	Należy wycenić i wykonać obrzeża z taśmy stalowej wys. 20 cm i 35 cm, gr. 5 mm, montowane kotwami do podłoża co 20 dm oraz z systemowym łączeniem. Całość ocynkowana ogniowo.
2.	Na rysunku – przekroju konstrukcyjnym dolna warstwa podbudowy występuje jako warstwa z pospółki 0/32, w przedmiarze zaś jako warstwa ze żwiru 31,5/63. (dla podbudowy pomocniczej, w celu uzyskania odpowiedniej nośności, uziarnienie powinno mieścić się w krzywych granicznych) Proszę podać, które rozwiązanie należy zastosować?	Należy wycenić i wykonać dolną warstwę podbudowy z pospółki 0-32 mm.
3.	W przedmiarze na nawierzchni przy pomniku Inki jest 142 m <sup>2</sup> podbudowy a nawierzchni jest 36 m <sup>2</sup> . Co jest przewidziane na pozostałej podbudowie?	Zamawiający zmienia ilości w przedmiarze nawierzchni pomnika poświęconego Danucie Siedzik „INCE”: 1) w poz. 21 i 22 należy wycenić i wykonać po 36,5 m <sup>2</sup> , 2) w poz. 23 i 24 należy wycenić i wykonać po 254,9 m <sup>2</sup> .
4.	Przy alejce głównej są ustawione ławki i kosze na śmieci, których rozbiórka jest konieczna w celu wykonania alejki. Pozycja taka nie występuje w przedmiarze. Proszę o wskazanie, w czym zakresie usunięcie tych elementów małej architektury. Jeżeli będzie to zakres Wykonawcy proszę o wskazanie miejsca ich odwozu.	W zakres zamówienia nie wchodzi rozbiórka istniejących ławek i koszy. Użytkownik usunie je we własnym zakresie.

5.	Kto jest Właścicielem gruzu z rozbiórki nawierzchni asfaltowej i podbudowy?	Materiały z rozbiórek, oprócz elementów metalowych, należy wywieźć na wysypisko i uprzątnąć teren, koszt z tym związany należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. Dochód uzyskany ze sprzedaży złomu, zgodnie z Rozdz. III SIWZ, należy przekazać na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
----	---	---

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na .....<sup>3</sup> grudnia 2019 r. Godziny pozostają bez zmian.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PRZEWODNICĄ MIASTA  
  
Przemysław Tuchliński