

Białystok, 9 czerwca 2020 r.

DIN-III.271.7.2020

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie placów zabaw przy obiektach oświatowych w Białymstoku”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia jn.:

L p.	Pytanie	Odpowiedź
3.	<u>Dotyczy części I zamówienia</u> W programie funkcjonalno-użytkowym przy wykonaniu nawierzchni poliuretanowej należy przewidzieć wykonanie odwodnienia. Jaką formę odwodnienia Zamawiający oczekuje?	Zamawiający przewiduje odwodnienie powierzchniowe z nawierzchni poliuretanowej z elementami drenażu francuskiego.
4.	<u>Dotyczy części I zamówienia</u> Zamawiający w dokumentacji nie podał koloru nawierzchni poliuretanowej proszę o podanie koloru nawierzchni ponieważ jest to istotna informacja przy wycenie.	Nawierzchnię należy wykonać w kolorze czerwonym.
5.	<u>Dotyczy części I zamówienia</u> Proszę o załączenie zdjęć poglądowych demontowanych urządzeń i ogrodzenia.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zdjęcia poglądowe ogrodzenia i urządzeń zabawowych przeznaczonych do demontażu.
6.	<u>Dotyczy części I zamówienia</u> Czy Zamawiający dopuści ogrodzenie panelowe typu 3D (2500x1400x5) z drutu fi 5 o bezpiecznych zakończeniach?	Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów ogrodzenia.
7.	<u>Dotyczy części I zamówienia</u> Czy zamawiający dopuści bramę wjazdową i furtkę wykonaną w ramie z profilu wypełnioną panelem 3D drut fi 5?	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.
8.	<u>Dotyczy części I zamówienia</u> Altana ma posiadać podłogę wylewaną poliuretanową proszę o podanie koloru.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

9.	Czy Zamawiający w części I, II, i III dopuści przy urządzeniach zabawowych łączenia spawane lub ze stali nierdzewnej?	Każde urządzenie zabawowe musi posiadać certyfikat na całe urządzenie / zestaw zabawowy. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zestawów zabawowych z elementów z odrębnymi certyfikatami. Każdy materiał użyty do produkcji zabawek musi posiadać atest higieniczny.
10.	Jaka nawierzchnia ma być w obrębie urządzeń umożliwiająca dojazd osobom niepełnosprawnym cz I, II i III.	Zamawiający wymaga, aby dojścia do strefy bezpiecznej urządzeń zabawowych wykonane były z nawierzchni utwardzonej umożliwiającej poruszanie się po niej na wózkach inwalidzkich.
11.	<u>Dotyczy części I zamówienia</u> Czy wszystkie projektowane urządzenia i zabawki należy posadzić w strefie bezpiecznej na nawierzchni poliuretanowej? Czy wybrane urządzenia i zabawki można posadzić również na innej nawierzchni np. typu trawnik? Po wstępnej analizie PFU ilość nawierzchni poliuretanowej wychodzi przynajmniej dwukrotnie większa. Proszę o sprecyzowanie.	Na terenie przeznaczonym na plac zabaw należy zaprojektować i wykonać nawierzchnie zgodne z zaleceniami producenta zabawek oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Grubość, wysokość upadku HIC i obszar nawierzchni oraz rodzaj i parametry podbudowy należy dostosować do wybranych urządzeń.
12.	<u>Dotyczy części I i III zamówienia</u> Proszę o zmianę technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej na placach zabaw. Zgodnie z PFU Zamawiający wymaga wykonania warstwy ET natomiast systemy nawierzchni poliuretanowej z parametrem bezpiecznego upadku HIC na place zabaw składa się jedynie z warstwy SBR oraz EPDM (grubość zależna od zamontowanych urządzeń). Ponadto warstwa ET podwyższa wykonanie owej nawierzchni o ok. 35%.	Zamawiający zmienia parametry nawierzchni poliuretanowej poprzez usunięcie nawierzchni amortyzującej ET gr. min 35 mm, stanowiącej warstwę szcpepną z podbudową.
13.	<u>Dotyczy części III zamówienia</u> Proszę o wyjaśnienie: Wymiary mini boiska 8x12m dotyczą samego boiska (w liniach zewnętrznych boiska) czy całej nawierzchni poliuretanowej (w obrzeżach)?	Podane wymiary dotyczą linii zewnętrznych mini boiska, bez obrzeży.
14.	Czy dla części: I, II i III posiadają Państwo przykładową wizualizację Zestawu Zabawowego Wielofunkcyjnego jeśli tak to proszę o udostępnienie?	Zamawiający nie posiada przykładowych wizualizacji urządzeń zabawowych.
15.	<u>Dotyczy części III zamówienia</u> W części III pod urządzeniami zabawowymi przy hic powyżej 1m zalecana jest nawierzchnia wylewana poliuretanowa proszę o podanie koloru.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

1 6.	Czy przy nawierzchni bezpiecznej wylewanej są obrzeża i czy są wylewane tworzywem poliuretanowym?	Nawierzchnie poliuretanową należy wykonać w obrzeżach betonowych oblanych gumą na ławie betonowej z oporem.
1 7.	<u>Dotyczy części II zamówienia</u> W części II jest ścianka wspinaczkowa proszę o udostępnienie wizualizacji tego urządzenia.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający przedłuża **termin składania i otwarcia ofert** z dnia 10 czerwca 2020 r. na dzień **16 czerwca 2020 r.** Godziny pozostają bez zmian.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tuchliński

