


Unia Europejska
Fundusz Spójności



ZDM-III.271.8.2020

Białystok, 10 czerwca 2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

Budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe z rejonu ul. Łagodnej (ul. Dworskiej) wraz z budową drogi dojazdowej do ich obsługi”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ, jn.:

PYTANIE 1

SIWZ, opis techniczny i przedmiar mówi o separatorze poziomym stalowym. ST (pkt.5.2.14) mówi o wykonaniu separatora z gotowych elementów prefabrykowanych betonowych. Prosimy o wyjaśnienie jaki separator należy wycenić?

ODPOWIEDŹ 1

Specyfikacja Techniczna w pkt. 5.2.14 omyłkowo opisuje separator z gotowych elementów betonowych. Do wyceny należy przyjąć separator poziomy o parametrach opisanych w dokumentacji projektowej. W załączeniu poprawiona Specyfikacja Techniczna.

PYTANIE 2

Prosimy o podanie wymaganej wartości siły niszczącej (kN/m) dla rury żelbetowej Wipro DN800?

ODPOWIEDŹ 2

Należy zastosować rury żelbetowe wykonane wg normy PN-EN 1916, z betonu kl. C40/50, o nasiąkliwości $\leq 5\%$, z uszczelką zintegrowaną, w klasie wytrzymałości II (min. 100kN/m^2), siła niszcząca $\geq 80\text{ kN/m}$.

PYTANIE 3

Wg PZT (rys.1) odległość między istniejącą komorą „A” a projektowaną studnią „1” to ok. 16,00m (licząc w osiach) z kolei wg profilu podłużnego (rys.2) jest to 25,00m. Prosimy o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ 3

Odległość między komorą „A” a projektowaną studnią „1” to ok. 16,00m. W załączeniu poprawiony Rys. 2 „Profil podłużny kanalizacji deszczowej”.

PYTANIE 4

W nawiązaniu do ww. pytania nadmieniamy, że wg PZT jest 29,50m rury Wipro (licząc bez separatora i studni), wg przedmiaru (poz.32) 34,50m. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ 4

Całkowita długość rury Wipro wynosi ok. 29,50 m. W załączeniu poprawiony przedmiar.

PYTANIE 5

Czy Zamawiający będzie wymagał wyposażenia separatora w instalację alarmową informującą użytkownika o konieczności usunięcia zgromadzonych w separatorze zanieczyszczeń ropopochodnych i osadów?

ODPOWIEDŹ 5

Zamawiający nie będzie wymagał wyposażenia separatora w instalację alarmową.

PYTANIE 6

Zwracamy się o wyjaśnienie rozbieżności. Zgodnie ze schematem studni jest ona wyposażona w pierścień odciążający, natomiast według opisu technicznego studnię należy wykonać bez pierścienia odciążającego.

ODPOWIEDŹ 6

Studnie rewizyjne nr 1 i 2 należy wykonać bez pierścienia odciążającego, zgodnie z opisem technicznym zamieszczonym w dokumentacji projektowej.


PYTANIE 7

Czy Zamawiający dopuści wykonanie separatora o korpusie betonowym o parametrach nie gorszych niż przyjętych w dokumentacji projektowej?

ODPOWIEDŹ 7

Zgodnie z odpowiedzią nr 1.

Dokonane wyjaśnienia SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tuchliński