



Białystok, 06 kwietnia 2021 r.

Zastępca Prezydenta
Miasta Białegostoku

DGK-IV.271.17.2021

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 869 6005, fax 85 869 6266, e mail: sekretariat2@um.bialystok.pl
Infolinia Urzędu Miejskiego w Białymstoku – tel. 85 879 79 79

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia i zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu

dot. postępowania prowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu na

„Opracowanie operatów wodnoprawnych na usługi wodne, tj. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód, opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta Białegostoku istniejącymi urządzeniami wodnymi wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych”

Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły wnioski o udzielenie wyjaśnień treści ogłoszenia o zamówieniu, na które udziela się odpowiedzi jn.

Pytanie 1

Czy wszystkie wyloty posiadają pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego?

Odpowiedź:

Z uwagi na brakowanie akt (w tym pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych) nie dysponujemy niektórymi decyzjami na wykonanie wylotów. Poszczególne zarchiwizowane decyzje mogą być nadal przechowywane w archiwum. W przypadku ich odnalezienia, w razie potrzeby udostępniamy skany decyzji Wykonawcy. Na chwilę obecną posiadamy decyzje na wykonanie urządzenia wodnego (wylotu) dla CZĘŚCI I lit. a) oraz CZĘŚCI II lit. f), g), h), i), j). Dla wszystkich wylotów posiadamy poprzednie decyzje na odprowadzanie wód opadowych do odbiorników.

Pytanie 2

Czy na wszystkie wyloty są decyzje środowiskowe, lokalizacyjne celu publicznego czy może ZRID?

Odpowiedź:

Nie posiadamy takich informacji. Wszystkie ww. decyzje są niezbędne na etapie realizacji budowy wylotów kanalizacji deszczowej. Przedmiotowe operaty wodnoprawne dotyczyć będą istniejących wylotów, funkcjonujących od kilku do kilkudziesięciu lat.

Pytanie 3

Czy wyloty są na obszarze objętym MPZP?

Odpowiedź:

W większości tak, z wyjątkiem wylotów w CZĘŚCI II lit. b) i c).

Pytanie 4

Czy przed wszystkimi wylotami funkcjonują urządzenia podczyszczające? Udostępnione zostaną wyniki badań?

Odpowiedź:

Przed wszystkimi wylotami występują urządzenia podczyszczające, z wyjątkiem wylotów w CZĘŚCI II lit. a), j) gdzie wody opadowe i roztopowe podczyszczane są wyłącznie w osadnikach wpustowych. Dla wszystkich wylotów udostępniamy Wykonawcy aktualne wyniki badań wód opadowych i roztopowych. Ostatnie badania były robione pod koniec 2020 r. W kwietniu planujemy wykonać kolejne badania wód opadowych i roztopowych.

Pytanie 5

Czy jest dostępna i zostanie udostępniona archiwalna dokumentacja-operaty wodnoprawne na wszystkie wyloty (wersja pdf)?

Odpowiedź:

Udostępnienie posiadanych operatów wodnoprawnych (w postaci skanów w formacie plików .pdf) będzie możliwe w trakcie realizacji zlecenia.

Pytanie 6

Czy Zamawiający życzy sobie by na każdy wylot był osobny operat wodnoprawny/decyzja pozwolenie wodnoprawne? Czy można pogrupować wyloty i opracować np. 2-3 operaty wodnoprawne?

Odpowiedź:

Na każdy wylot powinien być osobno wykonany operat wodnoprawny i uzyskana decyzja.

Pytanie 7

Co jest odbiornikiem wód opadowych?

Odpowiedź:

Odbiornikiem wód opadowych z wylotów jest :

Część I

- a) rzeka Biała
- b) rów
- c) rów

- d) ciek Bażantarka
- e) rzeka Biała
- f) rów
- g) rów
- h) rzeka Biała
- i) rzeka Biała

Część II

- a) rzeka Biała
- b) ciek Dolistówka
- c) zbiornik retencyjny
- d) zbiornik retencyjny
- e) rzeka Biała
- f) rzeka Biała
- g) rzeka Biała
- h) rzeka Biała
- i) rzeka Biała
- j) rów

Pytanie 8

Czy zostaną udostępnione pozwolenia wodnoprawne na etapie przygotowania ofert?

Odpowiedź:

Skany przedmiotowych decyzji znajdują się w załącznikach.

Pytanie 9

Czy dokumentacja przed złożeniem do Wód Polskich będzie przez Państwo opiniowana?

Odpowiedź:

Dokumentacja przed złożeniem do jednostki Wód Polskich będzie przez Zamawiającego zatwierdzana. Zgodnie z § 4 pkt 1 projektu umowy Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy po uznaniu dobrej jakości dokumentacji przedłożonej Zamawiającemu - na podstawie protokołu odbioru Etapu I, podpisanego przez przedstawicieli stron.

Pytanie 10

Prosimy o przesłanie obowiązującej decyzji.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 8.

Pytanie 11

Czy udostępnią Państwo Wykonawcy na etapie realizacji zadania starą dokumentację (operat wodnoprawny) na podstawie, której wydane zostało obowiązujące pozwolenie?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 5.

Pytanie 12

Czy posiadają Państwo i udostępnią Wykonawcy przekroje poprzeczne i podłużne wylotu oraz odbiornika (rowu/rzeki/cieku/kanalu/zbiornika)?

Odpowiedź:

Nie posiadamy przekrojów poprzecznych i podłużnych wylotów. Wybrane przekroje podłużne i poprzeczne odbiorników znajdują się w ogólnodostępnym opracowaniu, pt. „Inwentaryzacja cieków naturalnych (z wyłączeniem rzeki Biała), urządzeń wodnych, rowów przydrożnych oraz istniejących na nich budowli znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Białegostoku”.

Link do strony:

https://www.bialystok.pl/pl/dla_biznesu/zagospodarowanie_przestrzenne/dokumenty_planistyczne/_inne-dokumenty-planistyczne-2.html

Pytanie 13

Czy dysponujecie Państwo aktualnymi wynikami badań jakości wód opadowych/ścieków?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 4.

Pytanie 14

Czy wyniki badań spełniają normy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 15

Czy zaszły jakieś zmiany w stosunku do obowiązującego pozwolenia, których konieczne będzie uwzględnienie przy uzyskiwaniu nowego pozwolenia?

Odpowiedź:

Przy opracowaniu operatów wodnoprawnych należy uwzględnić m.in. uaktualnienie wielkości zlewni wynikające z rozbudowy ulic miasta Białystok oraz zmiany wynikające z obowiązującego Prawa wodnego.

Pytanie 16

Oczekiwany termin realizacji zlecenia (przekazanie operatu).

Odpowiedź:

Przedłożenie Zamawiającemu operatów wodnoprawnych do akceptacji (ETAP I) powinien nastąpić w terminie wskazanym w § 2 pkt 1) projektu umowy, tj. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy. W przypadku Etapu II, czyli złożenia wniosków i uzyskania stosownych pozwoleń wodnoprawnych na podstawie wykonanych operatów wodnoprawnych, w tym przedłożenia Zamawiającemu wszystkich decyzji, które stały się ostateczne, realizacja zadania powinna nastąpić w terminie wskazanym w § 2 pkt 2) projektu umowy, tj. do dnia 10.12.2021 r. W § 13 ust. 2 projektu umowy opisane są przypadki, w wyniku których dopuszcza się zmianę powyższych terminów.

Pytanie 17

Po czyjej stronie są koszty uzyskania mapy sytuacyjno-wysokościowej, wypisu z rejestru gruntów, wypisów z MPZP?

Odpowiedź:

Wszelkie wypisy, wyrisy i mapy sytuacyjno-wysokościowe dot. operatów Wykonawca musi uzyskać na własny koszt i we własnym zakresie.

Pytanie 18

Po czyjej stronie jest dokonanie opłaty administracyjnej?

Odpowiedź:

Opłata związana z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 19

Zwracam się z prośbą o przekazanie informacji odnośnie posiadanej dokumentacji dla poszczególnych urzędzeń wodnych, tj.

- Projekt budowlany wraz z charakterystycznymi przekrojami (wersja elektroniczna/papierowa),
- Operat wodnoprawny wraz z charakterystycznymi przekrojami (wersja elektroniczna/papierowa).

W przypadku posiadanej dokumentacji proszę również o przekazanie informacji odnośnie powierzchni zasięgu oddziaływania poszczególnych urzędzeń wodnych (m^2/km^2) oraz zasięgu oddziaływania poszczególnych urzędzeń wodnych (tj. liczba działek ewidencyjnych w zasięgu oddziaływania).

Odpowiedź:

Nie posiadamy projektów budowlanych na przedmiotowe urządzenia wodne. Dysponujemy operatami wodnoprawnymi na wcześniej wydane decyzje. Udostępnienie operatów wodnoprawnych (w postaci skanów w formacie plików .pdf) będzie możliwe w trakcie realizacji zlecenia.

Obliczenia dot. m. in. powierzchni oraz zakresu zasięgu oddziaływania poszczególnych urządzeń wodnych leżą po stronie Wykonawcy. Przy opracowaniu operatów wodnoprawnych należy uwzględnić m.in. zmiany wynikające z obowiązującego Prawa wodnego oraz w przypadku rozbudowy ulic miasta Białystok uaktualnienie wielkości zlewni.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany terminu, do którego należy przesyłać oferty, określonego w pkt 7 ogłoszenia, na dzień **08/04/2021 r.**, godzina pozostaje bez zmian.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki